



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

11/02/2020 16:23 - 52446382 - 949 - E.109



00112364292

Sayı : 35277066-949

Konu : 60\*60 LED PANEL ARMATÜR ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **18/03/2020** ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Abdullah YEDİLİOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	60*60 LED PANEL ARMATÜR	100	ADET		
			<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 98546d8c-1551-4d13-9f36-888b8aad0342 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Kilis Devlet Hastanesi**

**60X60 LED PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün 60x60 sıva altı ve alçı tavan led panel aydınlatma istenilen sayılarda olacaktır.
- 2- Panellerin 50 adedi karo tavana uygun 50 adedi alçı tavana uygun olacaktır.
- 3- Tüm aparatları içinde olacaktır.
- 4- Paneller 25w ve 30 w arasında olacaktır.
- 5- Led panellerin etkinlik faktörü 125lm/W olmalıdır.
- 6- Işık akısı en az 3300 lm olacaktır.
- 7- Renk sıcaklığı 6500k olmalıdır.
- 8- Huzme açısı en az 100° olmalıdır.
- 9- Paneli en az ip20 koruması olmalıdır.
- 10- Garanti süresi en az 4 yıl olmalıdır.
- 11- Çalışma gerilimi 220v olmalıdır.
- 12- Ölçüleri 60x60x6,5 cm olmalıdır.
- 13- Ürün numune getirilerek uygunluk alındıktan sonra kabulü yapılacaktır.

*Hacer YILDIZ*  
Teknisyen Yardımcısı

*İSMET GÖKBULUT*  
*[Signature]*