



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

20/04/2020 14:22 - 52446582 - 949 - E.322



00116795752

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM ANTRASİT MİNERALİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **24.04/2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ANTRASİT MİNERALİ (SU ARITMA SİSTEMİ İÇİN)	50	KİLOGRAM		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

ANTRİASİT MİNERALİ

- 1-Teklif edilen Antriasit minerali gıda ve içme suyu uygulamalarında kullanılabilirdir.
- 2- Teklif edilen Antriasit minerali 25 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
- 3- Teklif edilen Antriasit mineralinin nem oranı maksimum % 2,6 olmalıdır.
- 4- Teklif edilen Antriasit mineralinin kütle yoğunluğu 720 Kg / m³ olmalıdır.
- 5- Teklif edilen Antriasit mineralinin partikül boyutu 0,8 – 1,6 mm arasında olmalıdır.
- 6- Yüklenici firmanın TS-12843 ve TS – 12846 TSE Kalite belgesi olmalıdır.
- 7- Yüklenici firmanın hastanemizde kullanmakta olduğumuz sistem ile ilgili su artıma sistemi yetki belgesi olmalıdır. Ve Tıbbi cihaz satış yeri yetki belgesi olmalıdır.
- 8- Teklif edilen malzemenin montajı yüklenici tarafından yapılacak ve çalışır durumda teslim edilecektir.

Dr. İsmail İhsan ÖZAYDIN
Kilis Devlet Hastanesi
Dip. Tes. No. 91-937/660008
Diyaliz Sertifikası no. 708

Sefa KARPINAR
Kilis Devlet Hastanesi
Diyaliz Teknikeri