



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

31/08/2020 11.23 - 52446582 - 949 - E.576



00123881646

Sayı : 35277066-949

Konu : 12 V 120 AH SULU AKÜ ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( 02 / 09 / 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmiy)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	12 V 120 AH SULU AKÜ	6	ADET		
			<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Kilis İl Sağlık Müdürlüğü**  
**Kilis Devlet Hastanesi**

**120Ah 12V AKÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Akü çıkış terminalleri çekilebilecek maksimum akıma dayanıklı yapıda ve kesitte olacaktır.
- Dış kutu, aside, patlamaya, darbelere dayanıklı olacak.
- Aküler kutup başı bağlantılı olup cıvata ve somun tipi bağlantılı olmayacaktır.
- Akülerin kapasitesini arttırmak için gerektiğinde aynı tip ve sayıda birden fazla akü paralel ve/veya seri bağlanabilecektir.
- Aküler yeni ve hiç kullanılmamış olacaktır.
- Aküler EFB özelliğine sahip olacaktır.
- Aküler ithal eden firma tarafından imalatçının verdiği standartlara uygun ortamda saklanacaktır. Akü imal tarihi 2020 yılı olmalıdır.
- Aküler 12v 120A gücünde ve geriliminde olmalıdır.
- Aküler sulu tip olacaktır.
- Aküler 2 yıl garantili olmalıdır.
- Akülerde TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- Akülerin muayenesi teknik servis tarafından yapılacak ve onların onayı alındıktan sonra kabulü yapılacaktır.

M. Selami Türker

Elektrik Teknisyeni



Teknik Servis Sorumlusu

İsmet BİLECEK

