



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRLİMİ

03/09/2020 08:41 - 52446582 - 949 - E.588



Sayı : 35277066-949

Konu : HAVALANDIRMA MALZEMELERİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

07/09 / 2020) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğüme aittir.

2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.

3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu

4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(YÜZYİRMİ)** gün içerisinde ödenecektir.

5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.

6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.

7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.

8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.

9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.

10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka / Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MENFEZ	5	ADET		
2	TE ÇATAL BORU 20 CM	2	ADET		
3	FOLYO SİRİRAL BORU	15	METRE		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı bilgi için İSRET BİLEÇEN: 0546 946 25 29

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

ALÜMİNYUM MENFEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Alüminyum profil malzemeler imalata girmeden dış etkenlerden korunmuş olmalıdır (renkli ve natürel anodik oksidasyon, özel fırın boya vb.). Alüminyum levhalar natürel olarak da kullanılabilir. Alüminyum malzemeler mutlak surette ambalajlanarak nakledilmeli ve depolanmalıdır.
2. Malzeme saf alüminyumdan üretilmiş olmalıdır.
3. Alüminyum levhalar 2mm kalınlığında olmalıdır.
4. Alüminyum parçalar birbirine berçimli tutturulmuş olmalıdır.
5. Alüminyum menfezler fırınlı boya olmalıdır.
6. Ürünler muayene komisyonunun onayından sonra kabul edilecek.
7. Urun renk atmaya ve paslanmaya karşı 2 yıl garantili olacaktır.
8. Menfezler dört yöne üflemeli olacaktır.
9. Menfez boru çapı 20cm olacaktır.
10. 60x60 ebadında olacaktır.

Not:Menfez havalandırma bağlantıları için 2 adet 20x20x20 Te çatal boru ve 15mt folyalı spiral boru olacaktır.

İsmet BİLGEÇİ
Teknisyen