



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
11/09/2020 09:51 - 52446582 - 949 - E.611



00124690179

Sayı : 35277066-949

Konu : YOĞUN BAKIM HİJYENİK KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ ALIM

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **15.09.2020** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

MARKA/UBB KODU :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	COARSE KASET FİLTRE G4 SINIF SENTETİK ELYAF 860 MM X 580 MM X 55 MM	28	ADET		
2	FINE TORBA FİLTRE F7 SINIF SENTETİK ELYAF 3 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 300 MM	10	ADET		
3	FINE TORBA FİLTRE F6 SINIF SENTETİK ELYAF 10 CEPLİ 592 MM X 592 MM X 300 MM	38	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

YOĞUN BAKIM HİJYENİK KLİMA SANTRALİ FİLTRELERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-G4 Filtre elyafdan üretilmiş olacaktır.
- 2-G4 filtre yıkanabilir özelliğine sahip olacaktır.
- 3-G4 filtre dış çerçeve alüminyum sacdan olacaktır.
- 4-Torba filtreler F7 standartlarında olacaktır.
- 5-Torba filtreler 5 göz olacaktır.
- 6-V filtrelerin filtre kasaları sert plastik veya PVC olacaktır.
- 7-V filtrelerin verimlilikleri %90-95 olmalıdır.
- 8-300 Adet 60x60 hepa filtre montaj kancası olacaktır.
- 9-Nakliye tedarikçi firmaya ait olacaktır.
- 10-Malzemelerin montajı tedarikçi firma tarafından yapılacaktır.

G4 Kaset Filtre Ölçü ve Adetleri

- 580x860x55 3 Adet
- 580x900x55 3 Adet
- 605x1500x55 4 Adet
- 610x1800x55 13 Adet
- 430x750x55 5 Adet

Torba Filtre Ölçü ve Adetleri

- 592x592x355 5 Adet
- 492x592x355 3 Adet
- 592x492x300 2 Adet

VFiltre Ölçü ve Adetleri

- 592x592x300 18 Adet
- 492x592x300 9 Adet
- 592x287x300 11 Adet

Teknik Src. Srm.

İsmet BİLECEM



Teknik personel

Mustafa babaiban



TAŞINIR İSTEK BELGESİ

İstek Yapan Birim: Teknik Servis

TARİH:02.09.2020

TAŞINIRIN					
SIRA NO	KODU	ADI	ÖLÇÜ BİRİMİ	İSTENİLEN MİKTAR	KARŞILANAN MİKTAR
1		G4 KASET FİLTRE 580x860x55 ✓		3 ADET	
2		G4 KASET FİLTRE 580x900x55 -		3 ADET	
3		G4 KASET FİLTRE 605x1500x55 -		4 ADET	
4		G4 KASET FİLTRE 610x1800x55 -		13 ADET	
5		G4 KASET FİLTRE 430x750x55 -		5 ADET	
6		TORBA FİLTRE F7 592X592X355 -		5 ADET	
7		TORBA FİLTRE F7 492X592X355		3 ADET	
8		TORBA FİLTRE F7 592X492X300		2 ADET	
9		V FİLTRE 592X592X300		18 ADET	
10		V FİLTRE 492x592x300		9 ADET	
11		V FİLTRE 592x287x300		11 ADET	
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					

İrfan KÜÇÜKOĞLU
KILIS DEVLET HASTANESİ
İdari Birim Yardımcısı

Birimimizin ihtiyacı için yukarıda belirtilen taşınırların verilmesi rica olunur.	"Karşılanan Miktar" sütununda kayıtlı miktarları teslim ediniz
İstek Yapan Birim Yöneticisi Adı, Soyadı İsmet BİLECE Unvanı Teknisyen İmzası	Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi Adı, Soyadı Bekir BOZKURT Unvanı Kilis Devlet Hastanesi İmzası Biyomedikal Depo Birimi