

T.C.

**SAĞLIK BAKANLIĞI  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
MARE HASTANESİ**

**KANAL TİPİ RADYAL FAN (ASPIRATÖR) TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Gücü en az 180 W olacaktır.
- Çalışacağı enerji 220 V olmalıdır.
- Devir(d/d) en az 2500 olmalıdır.
- Akım(A) ortalama 0,60 çalışmalıdır.
- Debisi en az 1100 (m<sup>3</sup>/h) olmalıdır.
- Sıcaklığı 60 C' kadar çalışabilmelidir.
- Ses Seviyesi en fazla 60 (dB) olmalıdır.
- Ağırlığı en az 3 kg en fazla 6 kg olmalıdır.
- Aspiratörlere uygun 15 cmlik yuvarlak ağzı olmalıdır.

**FLEKS HORTUM TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Hortumlar alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır.
- Hortumların her biri 10 metre uzunluğunda olmalıdır.
- 15 cm çapında olmalıdır.

**MENFEZ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Menfezler metalden imal edilmiş olmalıdır.
- Menfezler lavabolarda kullanılacaktır.
- Menfezler beyaz boyalı olmalıdır.
- Menfezler panjurlu ve böcek girmesine karşı tel örgü olmalıdır.
- Menfezler 60\*60 ebatında olmalıdır.
- Menfezler pelvaniteli seçilmelidir.

*Hidayet TÜRK*  
Mare Hastanesi  
Hastane Müdürü

*Alı Bayram İNCİLİ*  
Teknisyen

*Hidayet TÜRK*  
Mare Hastanesi  
Hastane Müdürü

*Dr. Durmuş YAKAR*  
Mare Hastanesi  
Basketçi