

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOBANBEY HASTANESİ

Çobanbey Hastanesi Jeneratörler İçin Sarf Malzeme Teknik Şartnamesi

Kapsam: Çobanbey hastanesinin elektrik enerji ihtiyaçları jeneratörler ile sağlandığından , bahse konu jeneratörlerin her 250 saatte bir bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakım İhalesi gecikeceğinden aşağıda cins ve miktarı belirtilen jeneratörlere bakım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır

1) 1375 KVA jeneratörler için ;

- a) Jeneratörler Alimar marka ALMBDLS 1375 model olup Motor modeli : 12M33G1400 verilen ürünler jeneratör üreticisi tarafından onaylanmış veya uygunluk verilen ürünler veya markalar olmalıdır. Yüklenici bunu belgelemelidir.
- b) Aşağıdaki toplada belirtilen miktarlar ^{3,42} bakım için planlanmıştır.
- c) Verilecek Motor Yağlarında API-CI4 belgesi olmak zorundadır.
- d) Verilecek Motor Yağlarında Motor Üreticisinin Onayladığı Yağ grubu olmalıdır.
- e) Filtreler Orijinal ambalajlarında ambalajları açılmamış deforme olmamış olmalıdır.

Cinsi	Birim	Miktarı
Oil Filtre	Adet	12
Fuel Pre Filtre	Adet	2
Fuel Fine Filtre	Adet	2
Fuel filitre	Adet	2
Cartridge Filtre	Adet	4
Hava Filtresi	Adet	4
Motor Yağı	Litre	360

OKAYI BAYKAN

Okuyun Baykan

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Elektrik Teknikeri



Volkan TUTAN
Çobanbey Hastane Müdürü

