

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOBANBEY HASTANESİ

Çobanbey Hastanesi Jeneratörler İçin Sarf Malzeme Teknik Şartnamesi

Kapsam: Çobanbey hastanesinin elektrik enerji ihtiyaçları jeneratörler ile sağlandığından , bahse konu jeneratörlerin her 250 saatte bir bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakım İhalesi gecikeceğinden aşağıda cins ve miktarı belirtilen jeneratörlere bakım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır

1) 880 KVA jeneratörler için ;

- a) Jeneratörler EURO ENERGY marka ECG880 model olup Motor modeli QSK23-G3 verilen ürünler jeneratör üreticisi tarafından onaylanmış veya uygunluk verilen ürünler veya markalar olmalıdır. Yüklenici bunu belgelemelidir.
- b) Aşağıdaki toplada belirtilen miktarlar 4 bakım için planlanmıştır.
- c) Verilecek Motor Yağlarında API-CI4 belgesi olmak zorundadır.
- d) Verilecek Motor Yağlarında Motor Üreticisinin Onayladığı Yağ grubu olmalıdır.
- e) Filtreler Orijinal ambalajlarında ambalajları açılmamış deforme olmamış olmalıdır.

Cinsi	Birim	Miktarı
Oil Filtre	Adet	2
15-40 Yağ	Litre	720
coolant filtresi	Adet	6
Hava Filtresi	Adet	8

M. Yusuf KOYUNCUOĞLU
Elektrik Teknikeri

Volkon Tutun
Çobanbey Hast. Md'r.

[Signature]

Fatma YILMAZ
Çobanbey Hastanesi
Sağ. Bak. Hiz. Müd.