

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
SURIYE GÖREV GÜCÜ BAŞKANLIĞI
MAREA HASTANESİ BAŞHEKİMLİĞİ

Mare Hastanesi Jeneratörler İçin Sarf Malzeme Teknik Şartnamesi

Kapsam: Mare hastanesinin elektrik enerji ihtiyaçları jeneratörler ile sağlandığından, bahse konu jeneratörlerin her 250 saatte bir bakımlarının yapılması gerekmektedir. Bakım İhalesi gecikeceğinden Bunun için aşağıda cins ve miktarı belirtilen jeneratörlere bakım malzemelerine ihtiyaç duyulmaktadır

1) 770 KVA jeneratörler için ;

- a) Jeneratörler Alimar marka ALMSCLS model olup Motor marka ve modeli: SCANIA- DC16072A verilen ürünler jeneratör üreticisi tarafından onaylanmış veya uygunluk verilen ürünler veya markalar olmalıdır. Yüklenici bunu belgelemelidir.
- b) Aşağıdaki toplada belirtilen miktarlar 3 bakım için planlanmıştır.
- c) Filtreler Orijinal ambalajlarında ambalajları açılmamış deforme olmamış olmalıdır.

Cinsi	Birim	Miktarı
Oil Filtre	Adet	3
Yakıt Filtresi	Adet	6
Hava Filtresi	Adet	3

Habip ÖZDEMİR
Marea Hastanesi
İdari ve Mali İşler Md. Yrş

Alı Bayram İNÇİLİ
Teknisyen

Dr. Durmuş YAKAR
Mare Hastanesi
Başhekim