



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

27/11/2020 14:09 - 52446582 - 949 - E.742



00129823995

Sayı : 35277066-949  
Konu : TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN ALIM İŞİ

### TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **27 / 11 / 2020 günü saat 16:00** 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, Doğrudan Temin Birimine gönderilmesini rica ederim.

#### İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben **5 iş günü** içerisinde saat **08:30** ile **16:00** arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince **2020** mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifler kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklif dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU  
Hastane İdari Mali İşl. Müd.Yrd.

**ACİL---**

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	TIBBİ GAZ SIVILAŞTIRILMIŞ OKSİJEN (MEDİKAL LİKİD OKSİJEN)	10.000	KG			
<b>Toplam (KDV Hariçtir)</b>						



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

## LİKİT OKSİJEN GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

### A)KONU

Bu şartname Kilis Devlet Hastanesi ihtiyacı olan aşağıda cins ve teknik özellikleri belirtilen likit oksijen gazı dolum işini kapsar.

### 2.TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1- Likit Oksijen hastaneye ait tanka (Hastaneye ait tankın hacmi: 10.000 kg'dır) yüklenici firma tarafından peyder pey (ihtiyaca binaen) ikmal yapılmak suretiyle hizmet verilecektir.
- 2- Sıvı oksijen saflığı en az %99,5 olacak ve rutubet içermeyecektir.
- 3- Yüklenici firma her sevkiyatta o sevkiyata ait tanker içerisindeki sıvı oksijenin saflığını belirten uygunluk onayı kaşesi bulunan analiz sertifikasını teslim edecektir.
- 4- İkmal hortumunun ağzı depolama tankına uygun olacaktır.
- 5- İkmal sırasında hortumdan bağlantı yerinden veya taşıyıcı tankının vanalarından sızıntı olmamalıdır.
- 6- Yüklenici firma hafta içi, hafta sonu günlerine ek olarak resmi tatil günlerinde de teslimat yapılabilecektir.
- 7- İkmal yapılan miktar taşıma tankının ikmalden önce ve sonra muteber bir kantarda tartılması suretiyle hesaplanacak ve kantar fişlerinin 2'şer nüshası idareye teslim edilecektir. Bu işlem Hastane İdaresinin görevlendireceği kişi nezaretinde olmalıdır. Görevli personel nezaretinde olmayan işlem geçersiz sayılacaktır.
- 8- Yüklenici, ürünün tanka doldurma, boşaltma ve kullanma süresinde gazın tıbbi özelliklerinin korunmasından sorumludur.
- 9- Tank ve aksesuarları hakkında bilgi sahibi personelden başka kimse tarafından tanka müdahale edilmeyecektir.
- 10- Yüklenici işi yaparken çıkacak zarar ve kazalara karşı önlem ve güvenlik tedbirlerini alacak çıkan kazalarda verilen zarardan tamamıyla yüklenici firma sorumlu olacaktır.
- 11- Dolum ve boşaltım işinde sadece firma personeli sorumlu olacak hastane personeli sadece refakat edecektir. Hastane personelinin gözetiminde ve refakatinde olmayan işler geçersiz olacaktır.
- 12- Verilen gazların kalitesizliği sonucu doğabilecek teknik ve medikal hasarlardan firma sorumlu olacaktır.
- 13- Hastane İdaresinin görevlendireceği kişi tarafından firmaya yazılı, fax veya telefonla sipariş verildikten sonra en fazla 24 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Aksi takdirde gecikmeden doğacak maddi, manevi ve medikal hasarlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
- 14- Yüklenici firma hafta iç, hafta sonu günlerine ek olarak resmi tatil günlerinde de teslimat yapabilecektir.
- 15- Firma, Sağlık Bakanlığında Medikal amaçlı Oksijen Üretim İzin Belgesini ve Mesul Müdürlük belgesini ihaleye katıldığında ibraz edecektir

*[Signature]*  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Mühendisi

*[Signature]*  
Süleyman FERMANCI  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Depo Birim  
Tıbbi Sekreter

*[Signature]*