



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

29/03/2021 10:37 - E-52446582 - 949 - 124



00137484180

Sayı : 35277066-949

Konu : JENERATÖR FİLTRE VE YAĞ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 31/03/2021 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarih ve saatten önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.
İrfan KÜÇÜKOĞLU
İdari ve Mali İşler Müdür Yrd.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	YAKIT FİLTRESİ	9	ADET		
2	MOTOR YAĞI	320	LİTRE		
3	YAĞ FİLTRESİ ASO6040	7	ADET		
4	ANTİFRİZ	384	LİTRE		
5	HAVA FİLTRESİ	7	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HATİCE KIRICI

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.


Belge Doğrulama Kodu: 30ccbf40-547b-44a4-976a-b25704a88a67

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



JENERATÖR FİLTRE VE YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. İstenen filtreler hastanede bulunan 2 adet aksa marka Mitsubishi motorlu 852kva gücünde, 2 adet Çukurova marka perkins motorlu 550kva, 1 adet kj power marka Volvo penta motoru olan 275kva jeneratörlerde kullanılacaktır.
2. Filtreler şartnamede belirtilen marka motorlar için üretilmiş orijinal ürünler olmalıdır.
3. Filtreler kullanılacak motorla aynı markada olmalıdır.
4. Ürünler kullanılmamış ambalajında sıfır ürünler olmalıdır.
5. Ürünlerin üzerinde üretici marka ismi olmalıdır.
6. Getirilecek yağlar motor üreticisinin önerdiği marka yağ olmalıdır ve firma bunu belgelendirmelidir.
7. Yağlar 2020 yılı üretimi olmalıdır.
8. Yağlar ambalajında ve ambalajları açılmamış olmalıdır.

İsmet BİLİCİ


Meçit Bayran
