



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

29/03/2021 10:37 - E-52446582 - 949 - 126



00137473612

Sayı : 35277066-949

Konu : OKSİJEN TÜP DOLUMU İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **31/03/2021** ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi,doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU  
İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	OKSİJEN %99.5 SAFLIK (TÜP DOLUMU)	3.200	LİTRE		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 10bf1980-90ed-4de1-bb05-3c544911cf7f

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>





T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

**OKSİJEN TÜP DOLUMU TEKNİK ŞARTNAMESİ**

**1. KONU**

Kilis Devlet Hastanesi ihtiyacı olan oksijen tüp dolumu teknik özellikleri ve dolum işini kapsayan teknik şartname.

**2. GENEL ŞARTLAR**

1. Medikal Gaz İhalesini alan firma üretim, depolama, nakliye, boşaltma ve kullanma süresince gazın tıbbi özelliklerini korumakla yükümlüdür.
2. Bu şartnamede bulunmayan hükümler için yürürlükte olan ilgili yasa, yönetmelik, tüzük ve standartlardaki hükümler geçerlidir.
3. Hastanemizde mevcut kullanılmakta olan gaz tüplerini gerekli test ve kontrolleri yükleniciye ait olup bunun için ek bir ücret ödenmeyecektir. Her dolum öncesi test ve kontroller kesinlikle yapılacaktır.
4. Hastaneye ait medikal tüplerin eskijen, aşınan ve kullanılamaz hale gelen; ventil, kelebek, rot vb. gibi ekipmanlarının temini ve değiştirilme işlemi, boyaları, eskijen tüplerin boyanma işlemi yüklenici firma tarafından ücretsiz olarak yapılacaktır.
5. Tüplerin nakliyesi ve hastanenin göstereceği yere boşaltılması yüklenici firmaya aittir.
6. İhtiyaç duyulduğunda tüplerin contaları yüklenici firma tarafından ücretsiz temin edilecektir.
7. Medikal gazların ikmalî yüklenici firma tarafından sağlanacaktır. Sipariş verildikten sonra yüklenici firma resmi tatil günleri de dâhil olmak üzere normal şartlar altında en geç 24 saat içerisinde, acil durum belirtildiğinde en geç 4 saat içerisinde talebi karşılayacaktır. Bu nedenle olabilecek tüm zararlar yükleniciye ait olup idari şartnamede belirtilen oranlarda cezaya tabidir.
8. Yüklenici Firma uhdesinde kalan her kısım için tıbbi gazlarla ilgili talep edildiği takdirde idarenin belirleyeceği personele basınçlı tüplerin bağlantı sistemleri ve kullanımı ile ilgili uygulamalı eğitim verecektir. Eğitim bedeli giderleri teklif fiyatına dâhil olacaktır. İdare gerekli görmesi durumunda eğitimin yeniden verilmesini isteyebilir.
9. Tıbbi gazların kesintisi söz konusu olmadığından yüklenici firma hiçbir gerekçe altında ihtiyaç teminini durduramayacağını taahhüt eder.
10. Hastane tüpleri, Kilis Devlet Hastanesi dışında hiçbir şekilde başka kurum, kuruluş, özel ya da tüzel kişilere kullanım amaçlı verilmeyecek, bu durumun oluşması halinde firma 7 gün içerisinde hastanenin belirlediği eşdeğer yeni bir tüp alacaktır.
11. Tüpler kontrol edilerek teslim alınacaktır. Boş ya da basıncı eksik olduğu tespit edilen tüplerin ücreti ödenmeyecektir.
12. Yüklenici firma gaz getirdiği tüplerin başlığı üzerinde vana ventillerinde firma orijinal isimle kontrol şeridi yer alacaktır. Dolum yapan firma tüp üzerinde dolum tarihini, gaz standardı ile firma garantisini gibi bilgileri içeren etiket yapıştıracaktır.
13. Likit oksijen tankının herhangi bir sebeple hizmet dışı kalması durumunda onarım tamamlanmaya kadar hastanenin oksijen ihtiyacını kendine ait tüplerle karşılayacak yeterlilikte olmalıdır.
14. Hava şartları, afet vb. durumlarda yüklenici firma hastanenin en az 10 günlük ihtiyacını karşılayacaktır.
15. Testten geçmeyen kullanım dışı kalan tüplerin hurda işlemleri ( ventilinin sökülüp hastaneye teslim edilmesi, tüpün hurda kesiminin yapılması) firma tarafından yapılacak ve hastaneye teslim edilecektir.
16. Gazlar analiz raporları ile birlikte teslim edilecektir.
17. Tüpler kapaklı ve mühürlü olarak sevk edilecektir.
18. Tüp vanaları, üzerinde yüklenici ismi veya logosu yer alan ısı ile daralmış emniyet bandı ile kapalı olacaktır.
19. Yüklenici medikal gaz üretimi ve dolumunda yasal zorunluluk olan, Sağlık Bakanlığı tarafından verilmiş Mesul Müdürlük Belgesini ihale komisyonuna ibraz edecektir.

Emin  
KILIS DEVLET HASTANESİ  
Biyomedikal Depo Birimi

Süleyman FERNANCI  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Depo Birimi  
Tıbbi Sekreter



T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Sağlık Müdürlüğü  
Kilis Devlet Hastanesi

20. Bütün medikal gazların safiyet ve gayrisafiyet değerleri Türk ve Avrupa Farmakopesi değerlerini karşılamalıdır. Her tüp ile birlikte, farmakope şartlarının sağlandığına dair analiz kartı bulunacaktır.
21. Verilen gazların kalitesizliği sonucu doğabilecek teknik ve medikal hasarlardan yüklenici sorumludur.
22. Tıbbi oksijen gazı (10lt-40lt-50lt) tüplerle sağlanacak, basıncı 150 atmosferden aşağı olmayacaktır.
23. Tıbbi oksijen gazının saflığı en az %99.5 olacaktır.
24. Yüklenici firma oksijen gazını hastaneye ait tüpler ile teslim edecek, ancak idarenin uygun görüşüyle, yüklenici kendisine ait tüplerle de oksijen temini yapabilecektir.
25. Hastaneye ait tüplerin yetersiz kalması durumunda firma kendi tüpleri ile takviyede bulunacak; firmanın getirdiği tüplerin üzerinde gazların cinsini bildirir şekilde etiket, imal yılı, üretici firma adı, test basıncı, dolum basıncı, son test tarihi açık şekilde yazılı olacak ve belgelerin bir nüshası idareye teslim edecektir.
26. Tüm oksijen tüplerinin üzerine "KDH" ve "SOLUNABİLİR OKSİJEN" ibaresi boya ile ücretsiz olarak yazılacaktır.

Tedarik kapsamında yer alan ürünlerin basınç, su hacmi ve gaz miktarı özellikleri aşağıdaki değerleri karşılamalıdır.

TABLO-1

MAL/İŞİN CİNSİ	HACİM (LİTRE)	BASINÇ (BAR)	GAZ MİKTARI
Medikal Oksijen Gazı	50	En az 150	En az 7,96 m <sup>3</sup>
Medikal Oksijen Gazı	40	En az 150	En az 6m <sup>3</sup>
Medikal Oksijen Gazı	10	En az 150	En az 1,59m <sup>3</sup>

*[Handwritten signature]*  
KİLİS DEVLET HASTANESİ  
medikal Mühendisi

*[Handwritten signature]*  
Süleyman FERNANCI  
Kilis Devlet Hastanesi  
Biyomedikal Birimi  
Tıbbi Sekreter