

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
ÇOBANBEY HASTANESİ

19

MORG DOLABI KOMPRESÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kompresörlerin soğutma gazı R134 A gazlı olacaktır.
2. 220 v / 50 hz elektrik beslemeli olacaktır.
3. Kompresörler TSE ve CE belgelerine sahip olmalıdır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

MORG DOLABI DIŞ FAN VE İÇ FAN MOTORU ŞARTNAMESİ

1. İç ve dış fan motorları numunelerine uygun olacaktır.
2. Çalışma gerilimi 220v ve 50 hz olacaktır.
3. Fan motor çerçevesi muhafazalı olmalıdır.
4. En az 2 yıl garantili olmalıdır.

MORG DOLABI KOMPRESÖR SOĞUTMA GAZI ŞARTNAMESİ

1. R 134 A soğutma gazı akışkan olmalı.
2. Uygulanan basınç altında sıvılaşılabilmeli ve buharlaşabilmelidir.
3. Düşüş güçlerde çalışabilmeli.
4. Buharlaşma sıcaklığı yüksek olmalıdır.
5. 13 kg tüplerde olacaktır.

Volkan TUTAN
Çobanbey Hastane Müdürü



Abdülaziz Güler
Teknisyen




Çobanbey Hastane Teknik Hizmet Birimi
Elektrik Teknisyen





Siz @ Teknik ekip

bugün 10:59



19

Morg Kompresör Dış Tanı

Abdulaziz Güler
Teknisyen



Çobanbwy Elk Müh Muhammed @ Teknik ekip

19.08.2021 15:22




Dolap 19 Fanı

Abdülaziz Güler
Teknisyan
Elektirik Teknikeri



Siz @ Teknik ekip

bugün 10:58



Morg Kompressorü

Abdülaziz Güler
Teknisyen
[Signature]

[Signature]
Ekipman Tekniker



+90 545 950 06 50 @ Mare-Çobanbey VRF Bakım

dün 11:16



21

Sjm TECHNOLOGY SYSTEMS		SERVIS FORMU		SİM KLİMA ISITMA SOĞUTMA MÜH. OTOMASYON ELEKTRİK HAVALANDIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. Cevizdere Mah. Çayhanlı Altı Katlı No: 183/A Çankaya - ANKARA Tel : (0312) 476 91 66 - Fax : (0312) 476 91 76 info@simklima.com.tr - www.simklima.com.tr	
Garanti İçerik <input type="checkbox"/> Garanti Dışı <input type="checkbox"/>		Montaj <input type="checkbox"/> Onarım <input type="checkbox"/> Bakım <input type="checkbox"/>		SIRA NO: 005062	
Müşterinin Adı - Soyadı :		Çobanbey Harfonesi			
Adres :		Sarıyer			
Tel. Fax. Gem :		Arıza			
İşin Adı :		CİHAZ BİLGİLERİ			
MARKA	Toshiba				
Dış Ünite Model	MMY-MAP2206HT8P-TR				
Dış Ünite Seri					
İç Ünite Model					
İç Ünite Seri					
Soğutma Kapasitesi					
Bakır Boru Çapı					
Seviye Farkı İç - Dış (cm)					
Toplam Boru Mesafesi (m)					
Kullanım Yeri					
CİHAZ ÇALIŞMA BİLGİLERİ					
Bilgiler Soğutmada Alındı <input type="checkbox"/>			Bilgiler Isıtmada Alındı <input type="checkbox"/>		
L1 - L2	VOLTAJ	AMPER	Besleme Sigortası :	x	Tipi
L2 - L3	VOLTAJ	AMPER	Besleme Kablo :	x	mm
L3 - L1	VOLTAJ	AMPER	İletişim Kablo :	x	mm
L - N	VOLTAJ	AMPER	İlave Gaz Şarjı :	Kg / EXP Önceki :	C°
MALZEME / İŞÇİLİK BEDELLERİ					
NO:	ADI / TANIMI	BİRİM FİYATI	ADET	MALZEME TUTARI	İŞÇİLİK TUTARI
1					
2					
3					
4					
ARIZA - TEKNİK ANALİZ - YORUMLAR			TOPLAM		
			KDV %		
			GENEL TOPLAM		
Arıza için gelinmiştir. Yapılan kontrollerde elektrik sorunları olduğu 4 adet kort arızası tespit edilmiştir. Çözümleri hakkında teslim edildi.					
Marka: Toshiba					
Model: MMY-MAP2206HT8P-TR					
2 adet fan baktı, 2 adet kompresör baktı.					
CİHAZIN TÜM FONKSİYONLARI ÇALIŞIR VE HASARSIZ DURUMDA TESLİM EDİLDİ					
HİZMET TARİHİ: 19.08.2021		BAŞLANGIÇ SAATİ:		BİTİŞ SAATİ:	
TEKNİSYEN: ADI SOYADI		SON KONTROL ONAY: ADI SOYADI		MÜŞTERİ	
Emre Yılmaz		Gökhan Arıcı		Abdülaziz Güler	
İMZA		İMZA		İMZA	
*CİHAZLARA YILDA EN AZ İKİ DEFA BAKIM VE OTUZ GÜNDE BİR KEZ FİLTRE TEMİZLİĞİ YAPILMASI ZORUNDADIR					
*BAKIMSIZLIKTAN, FİLTRE KİRLİLİĞİNDEN, KULLANIM HATASI VE ELEKTRİK ŞEBEKESİNDEN KAYNAKLANAN HASARLAR VE:					
ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.					
*ONARIM İÇİN GELEN VE 60 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ALINMAYAN ÜRÜNLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.					
Bu Doküman SİM KLİMA ISITMA SOĞUTMA MÜH. OTOMASYON ELEKTRİK HAVALANDIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne aittir. Başkaları Tarafından İzinsiz Çoğaltılmaz ve Kullanılamaz.					

Abdülaziz Güler
Teknisyen

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
SURIYE GÖREV GÜCÜ BAŞKANLIĞI
MARE HASTANESİ

TOSHİBA KLİMA UZAKTAN KUMANDA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler;

Toshiba Klima RBC-AMT32E RBCAMT32E Yedek Sabit Kablolu Uzaktan Kumanda modeli olacaktır.

7 GÜNLÜK ZAMANLAYICILI Toshiba klima değiştirme kablolu kablolu kumanda

Arkadan Aydınlatmalı LCD (Sıvı Kristal Ekran)

· Tam nokta arkadan aydınlatmalı LCD, üniteleri görmeyi ve kontrol etmeyi kolaylaştırır.

Geniş, görülmesi kolay ekran

- Kolay görüntüleme için büyük karakterlere sahip tam noktalı LCD ekran
- Kontrast da ayarlanabilir.

Basit düğme düzenlemesi

- Düğmeler, sezgisel kullanım için kullanıma göre düzenlenmiştir.
- Sık kullanılan düğmeler, istenmeyen kullanımı önlemek için diğer düğmelerden daha büyüktür.

Enerji Tasarruflu

Otomatik Dönüş

Bu fonksiyon, iç ortam sıcaklığının gerekli seviyede tutulmasına yardımcı olur. Çalışma sırasında sıcaklık ayarı değiştirilse bile, ayarlanan sıcaklık belirli bir süre sonra otomatik olarak başlangıçta önceden ayarlanmış sıcaklığa döner. Sınırlı bir süre için gerekli sıcaklığı ayarlamak mümkündür (10 dakikalık artışlarla 30-120 dak.).

Temel İşlevler

- AÇIK/KAPALI
- Çalışma modu değiştirme
- Oda sıcaklığı ayarı/ekranı
- Fan hızı ayarı
- Kanat ayarı
- Panjur ayarı
- Saat ayarı/ekranı
- Filtre bilgi ekranı

ÜRÜN TSE ve CE BELGELİ OLACAKTIR.

Ürün orijinal yedek parça olmalıdır.

Ürün En az 2 yıl Garantili Olacaktır.

Ürün Ambalajında Kullanılmamış ve Hasar Görmemiş Şekilde Teslim Edilecektir

Aydın KONAKGİL
Mare Hastanesi
Teknisyen

Ercan SERBETİ

Musa KAYHAN
Mare Hastanesi
Müdürü

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
SURİYE GÖREV GÜCÜ BAŞKANLIĞI
MARE HASTANESİ

TOSHİBA KLİMA SICAKLIK SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Teknik Özellikler;

Toshiba klima Dış ünite Basma Boru Sıcaklık Sensörü

Toshiba Klima Dış ünite MMY-MAP1606HT8P-TR modeline uyumlu olacaktır.

ÜRÜN TSE ve CE BELGELİ OLACAKTIR.

Ürün orijinal yedek parça olmalıdır.

Ürün En az 2 yıl Garantili Olacaktır.

Ürün Ambalajında Kullanılmamış ve Hasar Görmemiş Şekilde Teslim Edilecektir

Aydın KONAĞİL
Mare Hastanesi
Teknisyen

Erhan ŞERİFÇİ

Muş KAYHAN
Mare Hastane
Müdürü



SERVİS FORMU

**SİM KLİMA ISITMA
SOĞUTMA MÜH. OTOMASYON ELEKTRİK
HAVALANDIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.**
Cevizlidere Mah. Ceyhan Atuf Kansu Cad.No: 183/A
Çankaya - ANKARA
Tel : (0312) 476 01 66 • Fax : (0312) 476 01 76
info@simklima.com • www.simklima.com

Garanti İçi ☐ Garanti Dışı ☐

Montaj ☐ Onarım ☐ Bakım ☐

SIRA NO: 005063

Müşterinin Adı - Soyadı :

Adres :

Tel. Fax. Gsm :

İşin Adı :

CİHAZ BİLGİLERİ

MARKA

Dış Ünite Model

Dış Ünite Seri

İç Ünite Model

İç Ünite Seri

Soğutma Kapasitesi

Bakır Boru Çapı

Seviye Farkı İç - Dış (cm)

Toplam Boru Mesafesi (m)

Kullanım Yeri

CİHAZ ÇALIŞMA BİLGİLERİ

Bilgiler Soğutmada Alındı ☐

Bilgiler Isıtmada Alındı ☐

L1 - L2 VOLTAJ AMPER

Besleme Sigortası : x Tipi Amper

Alçak Basınç : Bar / Yüksek Basınç : Bar

L2 - L3 VOLTAJ AMPER

Besleme Kablosu : x + mm Metre

İç Ünite Hava Emiş Sıcaklığı : Üfleme : C°

L3 - L4 VOLTAJ AMPER

İletişim Kablosu : x mm Metre

Dış Ünite Hava Emiş Sıcaklığı : Üfleme : C°

L - N VOLTAJ AMPER

İlave Gaz Şarjı : Kg / EXP Öncesi : C°

Kompresör Giriş Sıcaklığı : Çıkış : C°

MALZEME / İŞÇİLİK BEDELLERİ

NO:	ADI / TANIMI	BİRİM FİYATI	ADET	MALZEME TUTARI	İŞÇİLİK TUTARI
1					
2					
3					
4					
ARIZA - TEKNİK ANALİZ - YORUMLAR		TOPLAM			
		KDV %			
		GENEL TOPLAM			

Arıza için gelinmiştir. Yanlış kontrol/tekrar 1 adet dış ünite
kurulmuş ve 1 adet dış ünite sıcaklık sensörü arızalı
olduğu tespit edilmiştir. Gazlar deneyimle test edilmiştir.
1- Kurulmuş = RBC - AMT 32E (SX-ALCE)
2- Dış ünite = MM4-MNP160061780-TR

CİHAZIN TÜM FOKSİYONLARI ÇALIŞIR VE HASARSIZ DURUMDA TESLİM EDİLDİ

EVET ☐

HAYIR ☐

HİZMET TARİHİ: 19.08.2019

BAŞLANGIÇ SAATİ : : :

BİTİŞ SAATİ : : :

KM :

TEKNİSYEN : ADI SOYADI

SON KONTROL ONAY: ADI SOYADI

MÜŞTERİ

İmza

İmza

ADI
SOYADI
GÖREVİ
İMzası

Aydın KONAKGİL
Mare Hastanesi
Teknisyen

*CİHAZLARA YILDA EN AZ İKİ DEFA BAKIM VE OTUZ GÜNDE BİR KEZ FİLTRE TEMİZLİĞİ YAPILMASI ZORUNDADIR.

*BAKIMSIZLIKTAN, FİLTRE KİRLİLİĞİNDEN, KULLANIM HATASI VE ELEKTRİK ŞEBEKESİNDEN KAYNAKLANAN HASARLAR VE ARIZALAR GARANTİ KAPSAMI DIŞINDADIR.

*ONARIM İÇİN GELEN VE 90 İŞ GÜNÜ İÇİNDE ALINMAYAN ÜRÜNLERDEN FİRMAMIZ SORUMLU DEĞİLDİR.

Bu Doküman SİM KLİMA ISITMA SOĞUTMA MÜH. OTOMASYON ELEKTRİK HAVALANDIRMA SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.'ne aittir. Başkaları Tarafından İzinsiz Çoğaltılamaz ve Kullanılamaz.