



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
09/12/2021 09:44 - E-52446582 - 949 - 990



Sayı : 35277066-949

Konu : KUM VE KARBON FİLTRE VALFİ ALIMI

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (13/12/2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

İrfan KÜÇÜKOĞLU

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KUM VE KARBON FİLTRE VALFİ	2	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	
İletişim: Emine TIRYAKI					

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



KUM VE KARBON FİLTRE VALFİ ŞARTNAMESİ

- 1- MİNİMUM ÇALIŞMA BASINCI 1.7 BAR OLMALIDIR
- 2- MAKSİMUM ÇALIŞMA BASINCI 8.2 BAR OLMALIDIR
- 3- MAKSİMUM ÇALIŞMA SICAKLIĞI 43°C OLMALIDIR
- 4- TANK BAĞLANTI ÇAPI 2,5 İNCH OLMALIDIR
- 5- GİRİŞ VE ÇIKIŞ BAĞLANTILARI 1 İNCH QUICK CONNECT YAPIDA OLMALIDIR.
- 6- TUZ TANKI SU DOLDURMA SEVİYESİ AYARLANABİLİR OLMALIDIR
- 7- 230VAC VE 50HZ İLE ÇALIŞMALIDIR
- 8- 12" – 6" ARASI TANKLAR İLE ÇALIŞABİLMELİDİR
- 9- ÇALIŞMA DEBİSİ MAX 4,5 M3/SAAT OLMALIDIR
- 10- MAKSİMUM BACKWASH DEBİSİ
- 11- 22 M3/SAAT OLMALIDIR
- 12- DİFÜZÖR ÇAPI ¾ OLMALIDIR
- 13- YÜKLENİCİ FİRMA İLGİLİ ÜRÜNÜN MONTAJINI YAPARAK FAAL DURUMDA TESLİM EDECEK
- 14- YÜKLENİCİ FİRMA ISO 9001 KALİTE BELGESİNE SAHİP OLACAK
- 15- YÜKLENİCİ FİRMA TSE 1246 KALİTE BELGESİ OLMALIDIR..

Emin TIRYAKI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Abdurrahman OKUNAKOL
Diyaliz Teknisyeni

Sefa Karpınar
Diyaliz Teknisyeni