



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS DEVLET
HASTANESİ
23/12/2021 14:49 - E:52446582 - 949 - 1043



Sayı : 35277066-949

Konu : SU MALZEMELERİ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (27.12./2021) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi ilgili Depo Birimine teslim
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2021 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi). gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

Abdullah YEDİLİOĞLU

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	HORTUMLAR	50	ADET		
2	KLOZET KAPAĞI ÇELİK VİDASI	20	ADET		
3	REZERVUAR KAPAĞI	50	ADET		
4	TEKLİ VENTİL	4	ADET		
5	MANOMETRELER	10	ADET		
6	2 NİPEL	20	ADET		
7	1/2 TAPA	100	ADET		
8	1/2 NİPEL	50	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Detaylı Bilgi için Mecit BAYRAM : 0544 746 19 33

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAMDİ ÖKSÜZ

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 8fd9133b-42f4-411e-b951-5a1b214ed94e

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS DEVLET HASTANESİ

İZALASYONLU FANCOİL SİPRALİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hortum	AISI 316L Paslanmaz Çelik olmalıdır.		
Örgü Teli	AISI 304 Paslanmaz Çelik olmalıdır.		
Yüksük	AISI 304 Paslanmaz Çelik olmalıdır.		
Bağlantılar	Karbon Çelik (Çinko Kaplı) / AISI 304 Paslanmaz Çelik olmalıdır.		
İzole	Elastomerik Kauçuk		
Hortum İç Çapı Bağlantı Çapı	DN inç		16 3/4"

ÇELİK VİDALI KLOZET KAPAGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Çelik Klozet Sert Plastik Kapağı Beyaz olmalıdır.

ABS malzemedен imal edilmiş olmalıdır

Hijyenik mikrop barındırmaz olmalıdır.

İnsan sağlığına zararlı maddeler ihtiva etmez özelliği olmalıdır.

Su ile temizlenir olmalıdır.

Mevcut hastanemizde kullanılan klozetlere uygun olmalıdır.

I. BİRECEW

1

SERAMİK REZERVUAR KAPAGI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hastanemiz mevcut kullanılan seramik rezervuara uyumlu olmalıdır.

1 LİK EMNİYET VENTİLİ 6 BARLIK ŞARTNAMESİ

Stres Yayı zamak olmalıdır.

CE 0036 standartlarına uyumlu olmalıdır.

Maksimum Su Sıcaklığı 110 dereceye kadar dayanıklı olmalıdır.

Depolama Sıcaklıkları -20....+60°C arasında olmalıdır.

Piriç üretilmiş olmalıdır.

1\2 MANOMETRE TEKNİK ŞARTNAMESİ

Bakır alaşımlarını aşındırıcı olmayan sıvı ve gazların basınç ölçümlerinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

Gövde Çapı: Ø100 mm olmalıdır.

Basınç Aralığı : 10 bar olmalıdır.

Hassasiyet : $\pm \%2,5$ (KL. 2,5) olmalıdır.

Darbeli basınçlı veya titreşimli ortamlarda sıvı dolgululu tipleri kullanılır özellikte olmalıdır.

Akışkan Sıcaklığı : +100 °C olmalıdır.

Çalışma Basıncı : Tam Skala x $\%75$ olmalıdır.

Uygunluk : EN837/1 Standardı olmalıdır.

Koruma Sınıfı : IP41/ IP65 olmalıdır.

PED : 97/23/CE Direktifi standardında olmalıdır.

Endüstri Sektörü: Su arıtma, makina üreticileri, ısıtma ve iklimlendirme makinaları,

Pompalar/kompresörler hidrolik sistemler ve basınçlı hatlar kullanılır özellikte olmalıdır.

2 LİK -1\2 NİPEL -1\2 TAPA TEKNİK ŞARTNAMESİ

Döküm Galvaniz Nipel olmalıdır.

Üretim ve kullanım için standart EN 10242:1994 olmalıdır.

Tanımlama: Üretim ve dış tipi için seçilen malzemeye uygun olarak Td fittingleri aşağıdakilere işaret eden "A" sınıfı fittingler üretilmiş olmalıdır.

1 - 1- Yüksek kalite B 350 -10 siyah temper dökme demirden üretilmişler olmalıdır.

2 - 2- Dişler ISO 7/1'egöre açılır; yani paralel iç diş (Rp) ve konik dış diş (R) standartlarına göre üretilmiş olmalıdır.

İ. BÖZÜCE

