



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ  
28/01/2022 16:30 - E-32446582 - 949 - 64  
00157779337

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM 12 V100AH JEL AKÜ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (01/02/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	JEL AKÜ	10	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARIÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah Gül. Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 265dab94-e700-4cc6-99cf-30c538ca4a60

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



## 12V 100Ah JEL AKÜ TEKNİK ŞERTNAMESİ

1. Nominal kapasite 12V 100Ah olacaktır.
2. Izgara plaka olacaktır.
3. Geri dönüştürebilir olacaktır.
4. VRLA (Vana Ayarlı Kurşun Asit Aküler) olacaktır.
5. Derin derşarja karşı dayanıklı olacaktır.
6. Bakım gerektirmez olacaktır.
7. Çok yüksek iç güvenliklı olacaktır.
8. Akülerin üretim yılı teslim tarihinden en az 4 ay önce olmalıdır.
9. Çalışma sıcaklık aralığı (-20) ve (+55) °C arasındaki sıcaklıklarda sorunsuz çalışacaktır.
10. Garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır.
11. Garanti süresi içerisinde değiştirilen aküler yeni ve kullanılmamış olacaktır.Yeni takılan akünün garanti süresi değişimin yapıldığı tarihten başlayacaktır.
12. Değişim gerektiren aküler 3 iş günü içerisinde değiştirilecektir.
13. Aküler TS 1352-IEC-BCI-UL-DIN-BS-JIS en az ikisine uygun olmalıdır.

**İsmet BİLECEN**  
Elektrik Teknisyeni

Kadir Yılmaz

İsmet BİLECEN