



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ
28/01/2022 16:23 - E-52446382 - 849 - 61
00157780151

Sayı : 35277066-949

Konu : 2 KALEM LED SPOT VE HAREKET SENSÖRÜ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç

03/02/2022

(03/02/2022) günü saat 10:00 'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120 (Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

HAVVA YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	LED SPOT	50	ADET		
2	HAREKET SENSÖRÜ	30	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : GONCAGÜL YİĞİT

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: c0267b21-f1fc-4f2c-93d9-0b693a236674

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-cbys>



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS DEVLET HASTANESİ

HAREKET SENSÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

Hareket kabiliyetine sahip **360° hareket sensörü** ev ve iş güvenliğinde kullanılabilir özellikte olmalıdır.

. **360° hareket sensörü** çok hassas gece gündüz ayarında yapılabilir.

Gecikme: 5 Sn - 10+ -2 dak.

Mesafe: 8+-1m Maks. (24c)

Gerilim: 220-240v / 50-60*Hz

Ortam Işığı: 10 Lux - 2000 Lux

Sensör Açısı: 360°

Güç: 1200w

SIVA ALTI LED SPOT TEKNİK ŞARTNAMESİ

18W LED PANEL SPOT 6500 K ÖZELLİKTE OLMALIDIR.
SIVA ALTI OLMALIDIR.
IP20 220-240V 50 Hz GERİLİMDE ÇALIŞMALIDIR.
DELİK ÇAPI 20,5 cm ÖLÇÜLERDE OLMALIDIR.
DIŞTAN DIŞA 22,5 cm ÖLÇÜLERDE OLMALIDIR.
PANEL KASA ALİMİNYUM OLMALIDIR

İsmet BİLECEN
Elektrik Teknisyeni