



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

22/02/2022 08:43 - E-52446582 - 949 - 114



00159502107

Sayı : 35277066-949

Konu : 410A KLİMA GAZI ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (

24/02/2022) günü saat 10:00'a kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2022 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslinin gönderilmesini rica ederim.
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Havva YÜKSEK

İDARİ MALİ İŞLER MÜDÜR YRD.

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KLİMA GAZI 410 A	52	KİLOGRAM		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı Bilgi: Mecit Bayram 0544 746 19 33

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Bu belge, güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

Belge Doğrulama Kodu: 045f72b8-ddb1-4544-bbb6-2b9f0cedec55

Belge Doğrulama Adresi: <https://www.turkiye.gov.tr/saglik-bakanligi-ebys>



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
KİLİS DEVLET HASTANESİ

410 A KLİMA GAZI TEKNİK ŞARTNAMESİ

410a,% 50 ve% 50 kütle fraksiyonunda R32 ve R125 karışımı olan HFC'lerin bir soğutucu özelliği olmalıdır 410a soğutucu yanıcı olmamalıdır.ODP 0'dır ve küresel ısınma katsayısı değeri GWP 2340'tır, olmalıdır.. 410a'nın standart basıncı -51.6 ° C'lik bir kabarcık noktası sıcaklığına ve 0.2 ° C'den düşük bir faz geçiş sıcaklığı kaymasına sahip olmalıdır..

Bir azeotropik karışımdır ve termodinamik özellikleri, tek bir çalışma akışkanınıninkine çok yakındır. Yüksek basınç ve yüksek 401A yoğunluğu nedeniyle, soğutucu akışkanın çapı çok azalır ve kompresörün boyutu ve yer değiştirmesi büyük ölçüde azaltılabilir. Aynı zamanda, 410A sıvı fazı yüksek termal iletkenliğe ve düşük viskoziteye sahip olmalıdır.

Hastanemiz mevcut klimalara uyumlu olmalıdır.

Mecit BAYRAM
Biyomedikal Teknik Servis
Elektrik Teknisyeni

İsmet BİLECEN
Elektrik Teknisyeni