

## AZEZ HASTANESİ TEKNİK SERVİS RAPORU


### CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZ : UPS CİHAZI ARIZASI  
MARKA : TESİMA  
MODEL : DS160H  
SERİ NUMARASI/KUNYE  
NUMARASI : 17724  
ARIZA BİLDİRİM TARİHİ : 22.02.2022

### ARIZA BİLDİRİMİNİ YAPAN

SERVİS/ÜNİTE : AZEZ VATAN HASTANESİ  
SORUMLU : Özkan SAYAN

İMZA :



### ARIZA AÇIKLAMASI

160 KVA GÜÇÜNDE Kİ UPS CİHAZININ ARIZASI

### YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA RAPOR

UPS CİHAZI ÇIKIŞ ENERJİSİ VERMEMEKTE OLUP YETKİLİ SERİS MÜDAHALESİ GEREKMEKTEDİR


### GEREKLİ MALZEMELER

- 1- DS3-PSU KARTI
- 2- 120\*120 MM 220 VAC FAN
- 3-

### SONUÇ

- ☐ Tamiri Yapıldı  
☒ Malzeme Talebi  
☒ Atölyede Tamiri Mümkün Değil  
☐ Yetkili Firma Müdahalesi Gerekli

Özkan SAYAN  
TEKNİSYEN



Çoşkun KARAKUŞ  
TEKNİKER



Mehmet MAMATOĞLU  
TEKNİSYEN

