

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi



Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Lamba ve Projektör Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **16 / 02 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesi' ne gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslıının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	LED PROJEKTÖR	10	ADET		
	HALOJEN LAMBA (projektör lambası)	10	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

LED PROJKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Projektörler led olmalıdır.
- En az 200w gücünde olmalıdır.
- Beyaz renk ışık vermelidir.
- 220v gerilimde çalışmalıdır.
- Projektörler su geçirmez ve tozdan etkilenmez olmalıdır en az ip44 olmalıdır.
- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.

PROJEKTÖR LAMBASI (METAL HALİDE) TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Işığı beyaz renkli olmalıdır.
- Soketli olmalıdır.
- 150w gücünde olmalıdır.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi