

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Merkezi Satınalma Birimi

KİLİS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ - KİLİS İL SAĞLIK
MÜDÜRLÜĞÜ
24:02/2018 11:33 - 35277066 - 869 - E.851

00063574348

Sayı : 35277066-869
Konu : Spot Panel Led Alımı İşi

/02/2018

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **06 / 03 / 2018 günü saat 14 : 00** 'e kadar Merkezi Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 822 13 18** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Abdulcelil YILMAZ
Başkan Yrd.

Sıra	Cinsi	Miktarı	Birim	Marka	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Spot Panel Led	100	Adet			
Toplam (KDV Hariçtir)						

SPOT LED LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tüketim 10 W güçte olacak.
2. Garanti süresi 24 ay olacak.
3. İnce slim olacak.
4. Ömrü 60000-72000 saat olacak.
5. Ürün arızalandığında ve ayıplı ürün olduğunda birebir değişim olacak.
6. Teklif veren firma Anılan ürünlerde 1 bir adet numune verilecek.
7. Işık rengi beyaz olacak.6500k
8. Çalışma voltajı 220-240 V olacak.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi