

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İİ. SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATIN ALMA

BİRİMİ

02.03.2018 08:20 - 52446582 - 949 - E 55



0006392176

Sayı : 52446582/949

Konu : 1 Kalem Hidrofor Yedek Parçaları Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **07 / 03 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekûn/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 55 31** no lu telefona faks edilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Hatice ÖZKAPTAN
Hastane İdari Mali İşl. Müd.V.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Hidrofor Yedek Parçaları	1	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

HİDRAFOR KÜRESİ TEKNİKŞARTNAMESİ

- Küresi 1000lt kapasiteli olmalıdır.
- Kırmızı boyalı olmalıdır.
- Üzerinde manometre olmalıdır.
- 16bar a kadar basınç altında çalışmalıdır.
- Dikey konumda çalışmalıdır.
- Üç adet ayağı olmalıdır.
- Bağlantı ağzı 1" olmalıdır.
- Mebranı içinde küre kullanıma hazır olmalıdır.
- Ürün iki yıl garantili olmalıdır.
- Ürün ambalajında olmalıdır.
- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- Tüm nakliye ve taşıma işleri firmaya aittir.

Mehmet KOCACI
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi