

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

26/03/2018 16:11 - 52446582 - 949 - E.121



00065639071

Sayı : 52446582/949
Konu : 1 Kalem Şeffaf Silikon Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 04 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Mtd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Şeffaf Silikon	100	ADET		
Toplam (KDV Hariçtir)					

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

SEFFAF SİLİKON TEKNİK ŞARTNAMESİ

Yoğunluk : 1,02 gr/ml olmalıdır.
Çalışma sıcaklığı : 4°C ile 40°C olmalıdır.
Kabuk bağlama süresi : Normal oda sıcaklığında 10 dk olmalıdır.
Ara sertleşme süresi : 1,5 mm / gün olmalıdır.
Shore A sertliği : 25 olmalıdır.
Kopmadaki uzama oranı : %530 olmalıdır.
Kopma dayanımı : 2,3 MPa olmalıdır
Isı dayanımı : -55°C ile 200°C olmalıdır
Devamlı sağlanabilir esneklik : %25 (DIN 52451) olmalıdır
Max. Dolgu aralığı : 30 mm olmalıdır.
Isı yalıtım niteliği : 0,17 W/km (DIN 53612) olmalıdır.
Raf ömrü : Serin ve kuru ortamda 12 ay

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi