

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

25/04/2018 14:42 - 52446582 - 949 - E.245



Sayı : 35277066-949
Konu : 1 Kalem Asma Tavan Yapım İşi (3,30 x 2,40m)

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 05 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Asma Tavan Yapım İşi (3,30 x 2,40m)	40	m ²			
Toplam (KDV Hariçtir)						

ALÜMİNYUM ASMA TAVAN YAPILMASI 30x30 AİT TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 24 mm genişliğinde T ana ve ara taşıyıcı profillerle olacak.
2. 40 cm uzunluğunda 4 mm çapındaki özel ayarlı galvanizli çelik askı takımları ile 60 cm aralıklı mesafede ve istenilen kottaki düzeyde teraziye alınarak asılması gerekmektedir.
3. Tavan kenarlarına 0,50 mm kalınlığında L profillerin dönülmesi gerekmektedir.
4. T ana ve ara taşıyıcı profillerin üzerine istenilen renkte (30x30) cm ebadında.
5. 0,70 mm kalınlığında alüminyum plakanın iki tarafı 20 mikron kalınlığında alüminyum delikli plakaların yerleştirilmesi.
6. Elektrik armatürleri veya tesisat özelliklerine göre ve havalandırma, aspiratör yerlerinin açılması suretiyle asma tavan teşkili yapılacaktır.
7. Asma tavanın ölçüleri ilgili firma tarafından alınacaktır.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi