

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

25/04/2018 14:43 - 52446582 - 949 - E.247



Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Kapı Hidroliği, Kaydırmaz Bant ve Plastik Saksı Alım İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 05 / 2018 günü saat 14: 00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.


Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. N	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB/SUT/MARKA	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	KAPI HİDROLİĞİ	10	ADET			
2	KAYDIRMAZ BANT (Merdivenler İçin)	200	METRE			
3	PLASTİK SAKSI	15	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi

KAPI HIDROLİĞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Kapı hidrolikleri alüminyum yada döküm demir malzemeden üretilmelidir.
- 2- En az 60 kğ kapıyı kapayacak güçte olmalıdır.
- 3- En az 500000 açma kapama yapma ömrüne sahip olmalıdır.
- 4- Ürünler CE ve TSE standartlarına sahip olmalıdır.
- 5- Tüm montaj parçaları içerisinde olmalıdır.
- 6- Ürün sıfır ambalajında olmalıdır ve en az 2 yıl garantili olmalıdır.
- 7- Alınacak hidrolikler ahşap kapıya ve alüminyum kapıya uygun olacaktır.


Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri


Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

Kaydırmaz Bant Teknik Şartnamesi

- Bandın uzunluğu 50metre eni ise 25mm olmalıdır.
- Siyah renkli olmalıdır.
- Kendinden yapışkanlı ve ıslak zemine uygun olmalıdır.
- Kaydırmaz bandın yüzeyi pürüzlü olmalıdır.
- Bandın CE veya TSE belgesi olmalıdır.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Şubesi
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ
ÇİÇEK SAKSISI ŞARTNAMESİ

- 1). İç ve dış mekanlarda kullanılabilirdir.
- 2). 40 cm x 40 cm ölçülerinde 36 cm yüksekliğinde olmalıdır.
- 3). 32 litre kapasiteli olmalıdır.
- 4). Saksı altlığı ile birlikte gönderilmelidir.
- 5). UV ışıklarından etkilenmeyen hammadde içeriğiyle üretelirdir ve Güneş altında solmamalıdır.
- 6). Alınacak malzemenin rengi idare tarafından belirlenecektir. *ve modeli*
- 7). Ürünün teslimat aşamasında kırık ve çatlak olanlar değıştirilecektir.
- 8). Firma numune getirecektir numune üzerinde değerdendirme yapılacaktır.

Mustafa DEVECİOĞLU
Elk. Teknikeri

