

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi



Sayı : 52446582/949
Konu : 3 Kalem Yapım Malzemesi Alımı İşi

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **30 / 04 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanlığına gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar:

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize **kapalı zarf içerisinde** teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** nolu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun **aslının** gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine **<http://kilisism.saglik.gov.tr>** web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Söz konusu alımla ilgili sözleşme imzalanacaktır.
8. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	UBB-SUT Kodu	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Granit Seramik (60x120 cm)	15	ADET			
2	Fayans Köşe Çıtası(Profiller)	20	ADET			
3	Granit Yapıştırıcı (25 kg)	10	ADET			
Toplam (KDV Hariçtir)						

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI**Kilis Devlet Hastanesi****GRANİT SERAMİK TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Seramikler pürüzsüz olmalıdır.
- Kırık veya çatlak olmamalıdır.
- Seramikler (60x120cm) boyutunda olmalıdır.
- Seramikler ambalajlı bir şekilde olmalıdır.
- Seramikler idarenin isteği doğrultuda iki modelde istenebilecektir.
- Seramikler birinci sınıf ürün olmalıdır.
- Alınacak seramikler idare tarafından belirlenecektir.
- Seramikler numune olarak getirilmesi gerekmektedir numune onayından sonra ürün kabulü yapılacaktır.
- Renk atmaması gereklidir.
- Seramikler TSE ve CE belgesi olmalıdır.
- Tüm nakliye firmaya aittir oluşan tüm hasarlar firmaya aittir.

FAYANS KÖŞE ÇİTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Fayans köşe çitası 270cm boyunda olmalıdır.
- Fayans köşe çitası paslanmaya ve renk solmaya karşı 2 yıl garantili olmalıdır .
- Fayans köşe çitasının rengi idare tarafından belirlenecektir .
- Fayans köşe çitasının eni 12mm olması gerekmektedir.
- Fayans köşe çitası TSE ve CE belgesi olmalıdır.
- Tüm nakliye firmaya aittir oluşan tüm hasarlar firmaya aittir

FAYANS YAPIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gri renkte olmalıdır
- pH : 6,5-7,5 aralığında olmalıdır
- Yoğunluk 1,2 kg/lit ile 1,3 kg/lit olmalıdır.
- Açık zaman 6 saat kurumalıdır.
- Duvarda 8 saatte kurumalıdır.
- zeminde 24 saat içinde kuruma gerçekleşmelidir.
- Isı mukavemeti (-40°C)-(+80°C) arasında olmalıdır.
- Yapışma Mukavemeti (EN 1348) olmalıdır.
- Tehlikeli Maddeler (EN 12004) uygun olmalıdır.
- Ürün 25kg ambalajlarda olmalıdır.
- Tüm nakliye firmaya aittir.
- Ürün ambalajında herhangi bir yırtılma ve nem belirtisi olmamalıdır.
- Ürün üzerinde her türlü ağırlık ve teknik özellik bilgileri olmalıdır.

Okan BAYKIN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi


Kilis Devlet Hastanesi
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi