

T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

25.04/2018 14-43 - 52446582 - 949 - E 249



00067790313

Sayı : 52446582/949
Konu : 2 Kalem Çit Yapım İşİ

Müdürlüğümüze bağlı **Kilis Devlet Hastanesi**'nin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı Kamu İhaleleri Kanunu'nun 22. maddesinin (d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **02 / 05 / 2018 günü saat 14 :00** 'e kadar Kilis Devlet Hastanesine gönderilmesini rica ederim.

İdari Şartlar;

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2018 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120 (yüz yirmi) gün içerisinde ödenecektir.
4. Teklifler **genel yekün/kısmi teklif üzerinden** değerlendirilecektir.
5. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde **0 348 814 10 15** no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com mail adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif mektubunun aslının gönderilmesini rica ederim.
6. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
7. Teknik şartname ektedir.

Mehmet TATLICI
Hastane İdari Mali İşl. Müd.

S. NO	Cinsi	Miktarı	Birim	Birim Fiyatı	Toplam Tutarı
1	Panel Çit	12	Metre		
2	Bahçe Çiti	12	Metre		
				Toplam (KDV Hariçtir)	

KİLİS DEVLET HASTANESİ ÇEVRE DÜZENLEMESİ İÇİN BOYALI BÜKÜMLÜ ÇİT HASIR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. ÇİT PANELİ ÖZELLİKLERİ

- Panel boyu 200cm ölçülerde olacaktır.
- Çit panelde iki adet kapı olmalıdır ve üzerinde kilitlenebilir sürgü olmalıdır.
- Panel eni 250 cm olmalıdır
- Paneli oluşturan teller TS 4559 normlarına uygun düz yüzeyle olmalıdır.
- Teller sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır.
- Uzun çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır.
- Kısa çubuk çapı 4,5 mm olmalıdır.
- Panel göz aralığı yatayda 50 mm olmalıdır.
- Panel göz aralığı dikeyde 150 mm olmalıdır.
- Panel üzerinde esnemeyi önlemek için bükümler olmalıdır.
- Panel üzerinde en az 2 adet büküm yeri olmalıdır.
- Panel üzeri elektrostatik polyester boya olmalıdır.
- Boya kalınlığı 80–100 mikron olmalıdır.
- Boya rengi RAL 6005 % 90 parlaklıkta olmalıdır.

2. ÇİT DİREĞİ ÖZELLİKLERİ:

- Direk uzunluğu panel çit uzunluğunda arasında olmalıdır.
- Çit direği 2 metre olmalıdır.
- Çit direği 1.5 mm kalınlığında sıcak daldırma galvaniz saçtan kıvrılarak profil haline getirilmiş olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır.
- Profil kalınlığı 50 mm 50 mm olmalıdır.
- Profil üzerinde en az 2 adet 12 mm çapında, panel klips bağlantısı için delik olmalıdır.
- Direk montajı için direk altında 150 mm x 150 mm ölçülerinde 6 mm kalınlığında taban sacı olmalıdır.
- Taban sacı sıcak daldırma galvaniz kaplı olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır.
- Taban sacı üzerinde vidalama için açılmış 4 adet 15 mm çapında delik olmalıdır.
- Taban sacı kaynak ile profile birleştirilmiş olmalıdır.
- Profil içerisine giren suyun tahliyesi için taban sacında 40 mm çapında delik olmalıdır.
- Direk üzeri elektrostatik polyester boya olmalıdır.
- Boya kalınlığı 80–100 mikron olmalıdır.
- Boya rengi RAL 6005 % 90 parlaklıkta olmalıdır.

3. ÇİT AKSESUAR ÖZELLİKLERİ:

- Direklerin beton zemine montajı için 12mm lik plastik dübel olmalıdır.
- Direklerin beton zemine montajı için 12mm lik trafon vida olmalıdır.
- Trafon vida sıcak daldırma galvaniz olmalıdır.
- Galvaniz oranı 40–60 gr/m2 olmalıdır.
- Panellerin direklere montajı için polyamid çakma tip klips olmalıdır.
- Çit direği başlarını kapatmak için polyamid kapaklar olmalıdır.
- Klips ve kapakların renkleri panel ve direklerle uyumlu olmalıdır.
- Firma beton zemine montajını yaptığı vidaların üzerini alt kata su geçmemesi için daysun silikonla kaplayacaktır.

Yusuf KOYUNÇUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Okan BAYKAN
Makine Teknikeri
Kilis Devlet Hastanesi

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

BAHÇE CİTİ YAPIM ŞARTNAMESİ

- Hastane teknik servisinin c blok 2. Kattaki bahçeye hastane teknik servisi tarafından yapılan 12 metre uzunluğundaki 40x40mm profillere ahşap parçalar monte edilecektir.
- Gelecek tahtalar mdf ve benzerleri olmayıp dış ortama uygun ağaç malzeme olacaktır.
- Tahtalar fırınlanarak vernikli protex boya ile boyanmış olmalıdır.
- Tahtaların uzunluğu 60cm eni 10 cm olacaktır.
- Çitin üst kısmına yine ağaç malzemedan pervaz yapılacaktır.
- Pervazın eni 6cm kalınlığı 3 cm olmalıdır.
- Tüm montaj işlemi ve aparatları yükleniciye aittir.
- Yüklenici ölçüyü yerinde alarak işe başlayacaktır.
-

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Elektrik Teknikeri

Okun MAYKAN
KİLİS DEVLET HASTANESİ