



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

18/04/2019 15:00 - 52446582 - 949 - E.247



00091953196

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Panel Led Lamba Alımı İşi

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

22.04.2019 Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (...../...../.....) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

MEHMET TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

**TEKLİFLER**

| Sıra | Cinsi          | Miktar | Birim | Birim Fiyat              | Toplam Tutar |
|------|----------------|--------|-------|--------------------------|--------------|
| 1    | LED PANEL SPOT | 40     | ADET  |                          |              |
|      |                |        |       | <b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b> |              |

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)


Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden e6b47043-ba69-4db7-812e-ec4aa8a0684f kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Kilis İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği**  
**Kilis Devlet Hastanesi**

**PANEL LED LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün yuvarlak şekilde olmalıdır.
- 2- Ürün 9 watt gücünde olmalıdır.
- 3- Led lambalar beyaz ışık vermelidir.
- 4- Ürünler sıva altı olmalı ve slim(ince) olmalıdır.
- 5- Led lambalar sıva altı olmalı ve yüzeye tutunacak 2 adet yaylı tırnağı olmalıdır.
- 6- Giriş gücü 220v olmalı ve çevirici adaptörü üzerinde olmalıdır.
- 7- Ürün en fazla 10 cm çapında olmalıdır.
- 8- Ürün kabulü olmadan önce 1 adet numune gösterilmelidir.
- 9- Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır.
- 10- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- 11- Arka kısmında soğutucu olmalıdır.

  
**Yusuf KOYUNCUOĞLU**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

  
**Mevlit BAYRAM**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Servis Şefi