



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

08/05/2019 11:03 - 52446582 - 949 - E.292



00093025874

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Led Panel Spot Alım İşi

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **13.05.2019** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekûn/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.

MEHMET TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	LED PANEL SPOT	100	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Kilis Devlet Hastanesi**

**PANEL LED LAMBA TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün yuvarlak şekilde olmalıdır.
- 2- Ürün 12 watt gücünde olmalıdır.
- 3- Led lambalar beyaz ışık vermelidir.
- 4- Ürünler sıva altı olmalı ve slim(ince) olmalıdır.
- 5- Led lambalar sıva altı olmalı ve yüzeye tutunacak 2 adet yaylı tırnağı olmalıdır.
- 6- Giriş gücü 220v olmalı ve çevirici adaptörü üzerinde olmalıdır.
- 7- Ürün iç çapı 15 cm olmalıdır.
- 8- Ürün kabulü olmadan önce 1 adet numune gösterilmelidir.
- 9- Ürünler 2 yıl garantili olmalıdır.
- 10- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- 11-Arka kısmında soğutucu olmalıdır.

*Yusuf KOYUNCUOĞLU*  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

*Ali BAYRAM*  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Servis Şefi