



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

24/06/2019 16:01 - 52446582 - 949 - E.370



00095886447

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM SU ARITMA YUMUŞATMA CİHAZI KATYONİK REÇİNE ALIMI İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç (28.06.2019) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / Kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

MEHMET TATLICI

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SU ARITMA YUMUŞATMA CİHAZI KATYONİK REÇİNE	200	LİTRE		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Detaylı bilgi için Abdurrahman OKUNAKYOL 0505 573 00 78

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com





**SU ARITMA - YUMUŞATMA CİHAZI KATYONİK REÇİNE
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

A)KONU: Bu teknik şartname hastanemiz diyaliz ünitesinde bulunan 1012536384 künye numaralı Fresenius marka su arıtma sistemi yumuşatma ünitesi için alınacak olan reçine teknik özelliklerini içerir.

B)TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Kuvvetli asidik İon değiştirici katyonik tip reçine olacaktır.
2. Granül formunda olacaktır.
3. Konvensiyonel jel polystiren bazlı olacaktır.
4. Polimer yapısı, divinil benzen yağlı polystiren olacaktır
5. Tam tane sayısı minimum %90 olacaktır.
6. Fonksiyonel grupları polystiren sülfanat olacaktır.
7. Yükleme ağırlığı takriben 850 g/l olacaktır.
8. Spesifik çekim, nem Na⁺ formunda 1.27 olacaktır.
9. Toplam değiştirme kapasitesi, Na⁺ formunda, ıslak, volumetrik 1.9 eq/l min olacaktır
10. Toplam değiştirme kapasitesi, Na⁺ formunda, kuru, kütleli 4.5 eq/l min olacaktır.
11. pH aralığı 0-14 arası olacaktır.
12. Yukarıda yazan özellikler yüklenici tarafından rapor halinde muayene komisyonuna sunulacaktır.
13. TSE belgesine sahip olacaktır.
14. 25 kg. lık torbalar halinde olacaktır.
15. Yüklenici firma hastanemizde kullanılan su arıtma sistemi reçine değişimini yapacak ve bunun için ücret talep etmeyecektir.
16. Reçine değişimi yapıldıktan sonra ölçüm yapılacak ve su sertliği sıfır olacaktır.


Emin TIRYAKI
KILIS DEVLET HASTANESİ
Binyüzükü Müdürlüğü
(19.06.2019)

Sefa
Karpınar


Abderrahman
Okuncak
