



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRMİ

17/07/2019 13:19 - 52446582 - 949 - E.457



00097404035

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 Kalem Seramik Döşeme İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 22.07.2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-izmalıdır.
Mehmet TATLICI
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	seramik döşeme	30	METREKA		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi
Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15
İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1
e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

Kilis Devlet Hastanesi

SERAMİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Seramikler pürüzsüz olmalıdır.
- Kırık veya çatlak olmamalıdır.
- Seramikler (30x60cm veya 25x50cm) boyutunda olmalıdır.
- Seramikler ambalajlı bir şekilde olmalıdır.
- Seramikler idarenin isteği doğrultuda iki modelde istenebilecektir.
- Seramikler birinci sınıf ürün olmalıdır.
- Alınacak seramiklerin deseni idare tarafından belirlenecektir.
- Seramikler numune olarak getirilmesi gerekmektedir numune onayından sonra ürün kabulü yapılacaktır.
- Renk atmaması gereklidir.
- Seramikler TSE ve CE belgesi olmalıdır.
- Tüm nakliye firmaya aittir oluşan tüm hasarlar firmaya aittir.

FAYANS KÖŞE ÇİTASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Fayans köşe çitası 270cm boyunda olmalıdır.
- Fayans köşe çitası paslanmaya ve renk solmaya karşı 2 yıl garantili olmalıdır .
- Fayans köşe çitasının rengi idare tarafından belirlenecektir .
- Fayans köşe çitasının eni 12mm olması gerekmektedir.
- Fayans köşe çitası TSE ve CE belgesi olmalıdır.
- Tüm nakliye firmaya aittir oluşan tüm hasarlar firmaya aittir

FAYANS YAPIŞTIRICI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Gri renkte olmalıdır
- pH : 6,5-7,5 aralığında olmalıdır
- Yoğunluk 1,2 kg/lit ile 1,3 kg/lit olmalıdır.
- Açık zaman 6 saat kurumalıdır.
- Duvarda 8 saatte kurumalıdır.
- zeminde 24 saat içinde kuruma gerçekleşmelidir.
- Isı mukavemeti (-40°C)-(+80°C) arasında olmalıdır.
- Yapışma Mukavemeti (EN 1348) olmalıdır.
- Tehlikeli Maddeler (EN 12004) uygun olmalıdır.
- Ürün 25kg ambalajlarda olmalıdır.
- Tüm nakliye firmaya aittir.
- Ürün ambalajında herhangi bir yırtılma ve nem belirtisi olmamalıdır.
- Ürün üzerinde her türlü ağırlık ve teknik özellik bilgileri olmalıdır.

Kilis Devlet Hastanesi Yöneticiliği Teknik Hizmetler Birimi
Yusuflar Köyü No: 1349
Kilis Devlet Hastanesi
Tehnik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Mecit BAYRAM

Dahili 1349

DERZ DOLGU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Zor kirlenir, kolay temizlenir olmalıdır.
- Slikonlu olmalıdır.
- Küf ve mantar oluşumuna dirençli olmalıdır.
- Pürüzsüz yüzey sağlamalıdır.
- Çatlama olmamalıdır.
- Beyaz renkli olmalıdır.
- En az 20kg lık ambalajlarda olmalıdır.
- Eğilme Mukavemeti (EN 12808-3): $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Donma-Çözünme çevriminden sonra Eğilme Muk. (EN 12808-3): $\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$
- Basma Mukavemeti (EN 12808-3): $\geq 15 \text{ N/mm}^2$
- Sıcaklık Dayanımı: (-30°C) - (+80°C)
- Ürün ambalajında herhangi bir yırtılma ve nem belirtisi olmamalıdır.
- Ürün üzerinde her türlü ağırlık ve teknik özellik bilgileri olmalıdır.

SERAMİK DÖŞEME İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Teknik servin göstereceği A blok sterilizasyon kısmındaki duvarlar numune değerlendirmesinden geçen seramiklerle zeminden tavandan itibaren döşenecektir.
- İş yapım esnasında firma tarafından kullanılacak bütün malzemeler teknik şartnameye uyan malzemeler olmalıdır ve gelen malzemeler kullanılmadan önce kontrolör onayı aldıktan sonra işe başlayacaktır.
- İmalatlar için gerekli olan her cins malzeme imalat sahasına getirilecek, olumsuz çevre ve hava koşullarından korunacaktır.
- İmalat yapımı esnasında bozulan, hasar gören her türlü imalat, mahal, alan, kapı, pencere eski haline getirilecek şekilde onarılacaktır. Tadilatlar hizmetlerin sürekliliğini ve güvenliğini devam ettirecek şekilde, hizmet sahibine herhangi bir rahatsızlık vermeden, kısıtlamadan ve engel olmadan, değişiklik gerekli olmadıkça eskisi gibi hizmet verecek şekilde yapılacaktır.
- İşe başlamadan önce yüzey kirden, tozdan çapaktan arındırılarak duvarda seramiğin daha iyi tutunabilmesi yüzey temizlenecektir.
- Yüzey teknik şartnameye göre numune değerlendirmesinin ardından en az 2 cm kalınlıkta seramik yapıştırıcı ile kaplanarak özel tarak ile yüzey yivlenecektir.
- Seramikler yüzeye kusursuz ve nizami olarak eşit 2mm aralıklarla döşenerek pürüzsüz bir yüzey oluşturulacaktır.
- İdare beğendiği seramik modellerinde isterse seramiklerle model isteyebilecektir.(Bir siyah bir beyaz seramik döşenmesi gibi.)
- Duvar kenarları ve seramiğin üst kenarı fayans çitasıyla döşenecektir.
- Yapıştırıcısı kuruyan seramikler istenen özellikteki derz dolgu ile dolgu işlemi yapılacaktır.
- Seramiklerin döşenmesi sırasında oluşabilecek her türlü kırılan seramikler ve zai olan ürünler yükleniciye aittir.
- Firma hastaneye vereceği her türlü zararı karşılayacaktır.
- Yüklenici kullanacağı bütün alet ve araçları kendisi temin edecek ve anahtar teslim işi teslim edecektir hastaneden hiçbir ad altında malzeme ve işçilik istemeyecektir.
- Yüklenici işi yapmazdan önce işi yapacak yeri önceden görerek işe başlayacaktır. Hastane teknik servisin göstereceği şekilde kontrolünde ve denetiminde işi yapacaktır.
- Yapım işi esnasında yıkım ve sökümünden çıkan malzemeler idarenin istediği şekilde temizlenecektir. Çıkan molozların bertarafı yükleniciye aittir.
- Yüklenici firma, imalat sahasında gerekli emniyet tedbirlerini alacak, iş güvenliği için uygun uyarı levhalarını asacak, ayrıca imalat sahasında çalıştırdığı personelin 6331 iş sağlığı ve güvenliği kanunu, işçi sağlığı, iş güvenliği tüzüğüne uygun olarak düzenleyecektir.