



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/09/2019 11:42 - 52446582 - 949 - E.559



00100531572

Sayı : 35277066-949

Konu : 3 Kalem Tıbbi Gaz Prizi Alımı İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 06/09/2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.
Mehmet TATLICI
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	ORTAM SICAKLIK VE NEM ÖLÇÜM CİHAZI TERMOMETRE. <i>Tıbbi Gaz Prizi Tıbbi Hava</i>	55	ADET		
2	TIBBİ GAZ PRİZİ OKSİJEN	55	ADET		
3	TIBBİ GAZ PRİZİ VAKUM	55	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA BOZDOĞAN

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

**TIBBİ GAZ PRİZİ (VAKUM-OKSİJEN-HAVA)
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

KONU: Kilis Devlet Hastanesi Acil Servis için alınacak olan Tıbbi Gaz Prizi (oksijen-vakum-hava) ait teknik özellikleri içerir..

TEKNİK ÖZELLİKLER

1. Medikal Gaz Prizleri 2 bölümden oluşmalıdır. Birinci bölüm bakım amacı ile sökülse dahi ikinci bölümden gaz kaçağı olmamalıdır.
2. Prizler çekvalf sistemine sahip olmalıdır.
3. Prizler gaza özel olmalıdır. Başka gaza ait abone fişi ile çalışmamalıdır. Gaz Prizler BS5682 bağlantı Standardında ve EN737-1 kalite standardında olmalıdır.
4. Gaz prizlerinin duvar veya ünitelere monte edilecek parçaları spesifik olacak şekilde indekslenmiş olacaktır, prizlerin özelliklerini belirtecek yazı ve renkler BS 5682:1992 standardında belirtilen renklerde olmalıdır.
5. Medikal gaz prizlerinin kapak ve vidaları hariç diğer kısımları pirinç malzemeden indexleme pimleri paslanmaz çelik malzemeden oluşmalıdır.
6. Medikal gaz prizlerinin gövde kapağı yanmaya ve kırılmaya karşı eloksallı alüminyum malzemeden imal edilmiş olmalıdır. Ebatı Ø48 mm olmalıdır.
7. Gazın geçişine müsaade edecek olan sübap prensibiyle çalışan parça en kolay arızalanan parça olacağı için parça herhangi bir alet gerektirmeden kolayca değiştirilebilmelidir. İkinci montaj parçası çıkarıldıktan sonra birinci montaj parçası gaz kaçağını önlemeli ve %100 sızdırmazlık sağlamalıdır.
8. Gaz Prizinin ikinci bölümünde kullanılan parçaların hepsi prinç malzemeden mamuldür. Prosesi ise malzeme ısıtılıp preste dövülüp şekil verilerek dane yapısının sıkıştırma yöntemi ile üretimi yapılmış olması gerekmektedir. Bunun amacı pirinç malzemelerdeki kılcal çatlakları önleyerek kaçak ve patlamaları önlemektir.
9. İkinci bölüm gövdenin çapı minimum 36 mm olmalıdır.
10. Gaz prizinin birinci bölümü ile ikinci bölüm arasındaki bağlantıyı 2 adet M4x8 mm imbus inox vida olmalıdır.
11. Aynı borulu taban üzerinde priz birinci bölümü ile sübap kısmı değiştirilerek gaz priz cinsi ve standartlar arası değişiklik yapılabilirdir.
12. Gaz prizinin birinci bölüm ile ikinci bölüm arasındaki bağlantı parçaları krom kaplı prinç malzeme olmalıdır.
13. Gaz priz etiketleri gaza özel olmalıdır. Neme ve suya dayanıklı olmalıdır.
14. Gaz Prizlerinin bağlantı kısmı gövdeye minimum 12 mm medikal tip EN13348 bakır boru kaynaklı olmalıdır. Pendant üniteleri için her gaza özel hortum bağlantılı olması gerekmektedir.
15. Gaz Prizlerine 2 yıl garanti ve 8 yıl bedeli mukabilinde yedek parça temin garantisi verilmelidir.
16. Ürün EN 737 Standardına uygun ve CE Belgeli olmalı, belge kapsamında belirtilmelidir. Belge ihale evrakları ile birlikte verilmelidir.

Emine PATLAR
Kilis Devlet Hastanesi
Acil Servis Sorumlu Hemşiresi
Sicil No : 5720

Uzm. Dr. Güneş YILMAZ
KILIS DEVLET HASTANESİ
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tesc. No. 144154

T.C.S.B.
Kilis Devlet Hastanesi
Uz. Dr. Rana Toktaş
Acil Tıp Uzmanı
Dip. Tesc. No: 128896