



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

04/10/2019 11:27 - 52446582 - 949 - E.631



00102909004

Sayı : 35277066-949

Konu : 13 Kalem Jeneratör Bakım Malzemesi Alım İşi

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun

22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

09/10/2019 Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir, KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	SEV 551/F4 HAVA FİLTRESİ	2	ADET		
2	CH10929 YAĞ FİLTRESİ	2	ADET		
3	CH10930 YAKIT FİLTRESİ	2	ADET		
4	CH10931 YAKIT FİLTRESİ	2	ADET		
5	MOTOR YAĞI 6400 15W40	320	LİTRE		
6	20011 HAVA FİLTRESİ	4	ADET		
7	YAKIT FİLTRESİ FF105D	4	ADET		
8	AJ40016 YAĞ FİLTRESİ	4	ADET		
9	ASO 6053 BY PASS FİLTRE	2	ADET		
10	HAVA FİLTRESİ	1	ADET		
11	22116209 YAKIT FİLTRESİ	1	ADET		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

12	YAĞ FİLTRESİ	1	ADET		
13	MARŞ OTOMATIĐI	1	ADET		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĐLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

JENERATÖR FİLTRE VE YAĞ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- İstenen filitreler hastanede bulunan 2 adet aksa marka Mitsubishi motorlu 852kva gücünde, 2 adet Çukurova marka perkins motorlu 550 kva, 1 adet kj power marka Volvo penta motoru olan 275kva jeneratörlerde kullanılacaktır.
- Filtreler şartnamede belirtilen marka motorlar için üretilmiş orijinal ürünler olmalıdır.
- Filtreler kullanılacak motorla aynı markada olmalıdır.
- Ürünler kullanılmamış ambalajında sıfır ürünler olmalıdır.
- Ürünlerin üzerinde üretici marka ismi olmalıdır.
- Getirilecek yağlar motor üreticisinin önerdiği marka yağ olmalıdır ve firma bunu belgelendirmelidir.
- Yağlar 2019 yılı üretimi olmalıdır.
- Yağlar ambalajında ve ambalajları açılmamış olmalıdır.

Meriç BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis Şefi

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri