



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA
BİRİMİ

05/11/2019 10:05 - 52446582 - 949 - E.703



00105068539

Sayı : 35277066-949

Konu : 5 KALEM SEDİMENT FİLTRE, TEL VE KANGAL BORU ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç **08/11/2019** günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir, KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	40" 5 MİCRON SEDİMENT FİLTRE	100	ADET		
2	40 MM KANGAL BORU	100	METRE		
3	40 MM KANGAL MANŞON	10	ADET		
4	GALVANİZLİ TEL	10	KİLOGRAM		
5	İNŞAAT TELİ	5	KİLOGRAM		
			TOPLAM(KDV HARİÇ)		

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden a5b24df1-309f-4312-b989-42ad8b8db9b1 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

KANGAL BORU VE MAŞON TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. TS 418-2 EN 12201-2 standartlarına uygun olacaktır.
2. Mavi renkte olacaktır.
3. Kopma uzaması minimum %600 olacaktır.
4. Kırılmaz özellikte olacaktır.
5. En az 50 yıl süre işletme ömrü olacaktır.
6. UV ışınlarına dayanıklı olacaktır.
7. Kimyasal maddelere karşı direçli olacaktır.
8. Sağlığa zararlı maddeler içermeyecektir. 10 Atü kalınlığında olacaktır.
9. Kangal boru özellikleri boru üzerinde yazacaktır.
10. Boru çapı ve maşon çapı 40mm olacaktır.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Elektrik Teknikeri

Abdurrahman
Okunakol

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

SEDİMENT SU FİLTRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Partükül geçirgenliği 5 mikron olmalıdır.
- Filtreler yıkanabilir olmalıdır.
- Filtreler 40" olmalıdır.
- Filtreler gelmezden önce yerine bakılarak ürün getirilecektir su arıtma sistemine uygun olmayan filtreler kabul edilmeyecektir.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Ahmet Bolcin

T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

Kilis Devlet Hastanesi

GALVANİZLİ TEL TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Hammadde standardı TS2348-EN 10016 olmalıdır.
- Ürün standardı TS EN 10244 olmalıdır.
- Ürün çapı 3mm olmalıdır.
- Çekme 350-1800N/mm²
- Ürün tek parça olmalıdır.
- Ürünün paslanmaya karşı yüksek mukavemeti olmalıdır.

İNŞAAT (TAVLI) TELİ

- Kalınlığı 0,18mm olmalıdır.
- 5 kğ topta olmalıdır.
- Ürün tek parça halinde olmalıdır.

Yusuf KOYUNCUOĞLU
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Hizmetler Sorumlusu
Elektrik Teknikeri

Mecit BAYRAM
Kilis Devlet Hastanesi
Teknik Servis Şefi