



T.C.
KİLİS VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ

06/11/2019 13:58 - 52446582 - 949 - E.704



00105071214

Sayı : 35277066-949

Konu : 1 KALEM KARBONDİOKSİT TÜPÜ ALIM İŞİ

TEKLİF MEKTUBU

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç 11/11/2019 günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu Birimine teslim edecektir.
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün/kısmi olarak değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya kilisdevlethastanesi@gmail.com adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.
Mehmet TATLICI
İdari ve Mali İşler Müdürü

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	KARBONDİOKSİT TÜPÜ (10LT)	4	ADET		
				TOPLAM(KDV HARİÇ)	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : HAKAN BOZOĞLU

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 3948f096-3714-4ddd-9e3d-3b5291f3fab6 kodu ile erişebilirsiniz.

Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.



10LT TIBBİ AMAÇLI KARBON DİOKSİT GAZ TÜPÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ

A. KONU

Bu teknik şartname Hastanemiz ameliyathanesinde kullanılacak olan 10lt hacimli Karbondioksit tüpü teknik özelliklerini kapsar.

B. TEKNİK ÖZELLİKLER

- 1) Tüpler 99/36/AT Avrupa Taşınabilir Kaplar direktifine uygun olacak şekilde markalanacak yani üzerinde "PI" işareti olacaktır.
- 2) Tüpler medikal amaçlı karbondioksit gazı dolum amaçlı üretilmiş olmalı ve TS EN ISO 10297, TS EN ISO 9809-1, TS EN ISO 13769 standartlarına uygun olmalıdır.
- 3) Tüp dolum basıncı 150 bar, Tüp test basıncı 250 bar olmalıdır.
- 4) Tüp Gri ral 7000 ana renk ve beyaz renkte CO₂ yazı olmalıdır.
- 5) Tüpte kullanılacak vanalar TS EN ISO 10297 standardına uygun olacaktır.
- 6) Tüplerin taşınması sırasında zarar görmemesi için koruyucu kapak standart olarak verilecektir.
- 7) Tüplerin taban şekli TS EN ISO 9809-1 taban ölçülerine uygun ve tek başına ayakta durabilecek şekilde imal edilecektir.
- 8) Tüp boynunda uygun bir yeri TS EN ISO 13769 standardına uygun olarak markalama yapılacaktır.
- 9) Alınacak olan tüpler dolum tesislerinde başka firmalara ait tüplerle karışmasını engellemek amacıyla satın alınacak tüm tüplerde rahat görülebilecek şekilde spreyci boya ile "KİLİS DEVLET HASTANESİ" yazısı olacaktır.
- 10) Tüpler boş şekilde teslim edilecektir.
- 11) Tüpler atmosferik tesirlerden gerektiği gibi korunmuş, eskime veya benzeri sebeplerden dolayı görev yapamaz durumda olmayacak, tüplerin tamamı yeni ve kullanılmamış olacaktır.
- 12) Tüpler, vanalı, kapaklı ve fileli takılmış vaziyette teslim edilecektir.
- 13) Teslim edilen partiye ait seri numarası esasına göre hazırlanmış uygunluk beyanı, ürünlerle beraber teslim edilecektir.
- 14) Boyası ve renk şeridi tüpler standardında belirtilen renkte boyanacaktır.
Tüplerin üzerinde olması gereken ibareler:

- STANDART NUMARASI
- İMALATÇI FİRMA
- TÜP SERİ NUMARASI
- DENEY BASINCI
- GAZ CİNSİ
- BOŞ AĞIRLIK
- SU KAPASİTESİ (LİTRE)
- ÇALIŞMA BASINCI
- PI İŞARETİ
- ET KALINLIĞI
- ÜRETİM TARİHİ
- "KİLİS DEVLET HASTANESİ" YAZISI

Emin TIRYAKI
KİLİS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Salman Yavaşatmacı



T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Kilis Sağlık Müdürlüğü
Kilis Devlet Hastanesi

C) MUAYENE, KABUL VE GARANTİ ŞARTLARI:

- 1) İşçilik ve fabrikasyon hatalarına karşı tüm sistem en az 2 (iki) yıl garantili olmalıdır.
- 2) Cihazın muayene ve kabulü, muayene ve teslim komisyonunca yapılacaktır.
- 3) Muayene sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak, muayene komisyonu cihazın şartnameye uygunluğu hakkında ikna oluncaya kadar deneme kullanımı yapabilecek, firma yetkilileri cihazla ilgili her türlü soruya eksiksiz cevap vereceklerdir.
- 4) Yüklenici firma şartnameye uygunluğunu rapor halinde madde madde hazırlayacak muayene komisyonuna sunacaktır.

İş bu teknik şartname 4(dört) ana başlıktan teşkil olup, tarafımızca hazırlanarak imza altına alınmıştır. 31.10.2019

Emin TIRYAK
KILIS DEVLET HASTANESİ
Biyomedikal Mühendisi

Salman Yavuzatmacı