



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA

BİRİMİ  
15/11/2019 15:15 - 52446582 - 949 - E.734



00105941796

Sayı : 35277066-949

Konu : Suni Deri Asansör Yedek Parçaları ve Yangın Kapısı Bandı Alımı İşİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **20 / 11 / 2019** ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **120 (Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Havva YÜKSEK

İdari ve Mali İşler Müdür V.

Marka / Model / UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	DÖŞEMELİK SUNİ DERİ	100	METRE		
2	ELEKTRONİK ŞİFRELE KAPI KARTI	10	ADET		
3	YANGIN KAPISI GÜVENLİK BANDI	50	ADET		
4	ASANSÖR MOTOR KASNAĞI	1	ADET		
5	ASANSÖR HIZ REGÜLATÖRÜ	2	ADET		
6	ASANSÖR DIŞ KASET BUTONU	5	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Detaylı Bilgi için Yusuf Koyuncuoğlu  
mecit BAYRAM

0535 850 85 64  
0544 746 19 33

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.saglik.gov.tr> adresinden 2180447b-4b66-4e68-81b9-ab22e8181148 kodu ile erişebilirsiniz.  
Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır.

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği**

**ELEKTRONİK KAPI KİLİDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Alınacak kapı kilidi proxmitiy kartla çalışmalıdır.
- Kapı kilitlerinin kartı hastane personel kartıyla uyumlu olmalıdır.
- Kapı kilitleri için toplamda en az 3 adet master (tanımlayıcı) kart verilmelidir.
- Ürünlerin en az 1000 kart okuma kapasitesi olmalıdır.
- Ürün gelmezden önce numune getirilmelidir.
- Ürünler dış yüzeyi kromdan üretilmiş olmalıdır.
- En az iki yıl garantili olmalıdır.

**Yusuf KOYUNCUOĞLU**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Servisi  
Elektrik Teknikeri

**Mehmet BAYRAM**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Servis Şefi

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU**  
**Kilis İli Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği**  
**Kilis Devlet Hastanesi**

**DIŞ KASET BUTONU ŞARTNAMESİ**


- Kat çağrı butonu olmalıdır.
- Asansörün hangi katta olduğunu gösteren dijital ekran olmalıdır.
- Kullanılan asansörlere uygun olmalıdır.
- TSE ve CE belgeleri olmalıdır.
- Numune getirilmelidir.


**HIZ REGİLETÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 0.40 ile 1.6 m/s arasında her hızda ayarlanabilir.
- 95/16 EC (EN 81 – 1 EN 81- 2 ) asansör direktiflerine uygundur.
- EN 81 gereğince önce güvenlik kontağını keser daha sonra frenleme olur.
- CE belgeli kontak olmalıdır.
- C blok asansörlerine uygun parça olmalıdır.

**ASANSÖR MOTOR KASNAĞI**

- Asansörün motor kasnağı ve mili A blok asansörünün üzerindeki ürünle bire bir uygun olmalıdır.
- Firma ürünü getirmeden önce yerinde görmelidir.
- Takılan parça sorunsuz çalışmalıdır.

  
MUSTAFA YUNCU  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

  
MUSTAFA YUNCU  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Servis Şefi

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği

YANGIN KAPISI GÜVENLİK BANDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Alınacak güvenlik bantları 160x50cm boyutlarında olmalıdır.
- Bantların arka yüzeyi yapışkanlı olmalıdır.
- Bantlar acil bir durumda yırtılabilmelidir.
- Bantlar Amerikan Bristol 250/m<sup>2</sup> malzemeden üretilmelidir.
- Üzerinde kırmızı yazı ile ' ACİL DURUM ANINDA YIRTINIZ' ve ' AMACI DIŞINDA KULLANANLAR HAKKINDA YASAL İŞLEM YAPILACAKTIR.' Yazmalıdır.
- Gelecek üründen 1 adet numune getirilmelidir.
- Ürün görseli idareden alınarak işe başlanmalıdır.

  
Yusuf KOYUNCUOĞLU  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

  
Mecit BAYRAM  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Servis Sorumlusu

**T.C.**  
**SAęLIK BAKANLIęI**  
**Kilis Devlet Hastanesi Bařhekimlięi**

**SUNİ DERİ TEKNİK ŐARTNAMESİ**

- Alınacak deri turkuaz renğinde olmalıdır.
- Deri 100m boyunda 150cm eninde olmalıdır.
- Deri yırtılmalara karřı mukavemetli olmalıdır.
- Alınacak deriden numune getirilmelidir.

*Yusuf KOYUNCUOęLU*  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

*Medi BAYRAM*  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Servis Őefi