



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRLİĞİ

19/12/2019 10:21 - 52446582 - 949 - E.813



00108319156

Sayı : 35277066-949

Konu : FAZ KORUMA RÖLESİ VE MEKANİK KAPI İTME YAYI ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( **27/12/2019** ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

1. Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
2. Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
3. Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
4. Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2019 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç **1.20(Yüzyirmi)** gün içerisinde ödenecektir.
5. Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
6. Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
7. Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya **kilisdevlethastanesi@gmail.com** adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
8. Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
9. Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
10. Teknik şartname ektedir.

e-İmzalıdır.

Mehmet TATLICI

İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka / Model/ UBB / SUT :

**TEKLİFLER**

Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	MEKANİK KAPI İTME YAYI	10	ADET		
2	FAZ SIRALAMALI FAZ KORUMA RÖLESİ	10	ADET		
<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>					

Detaylı Bilgi için Yusuf KOYUNCUOĞLU 0535 850 85 64

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL


Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : kilisdevlethastanesi@gmail.com

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği**

**MEKANİK KAPI İTME YAYI TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Ürün metalden imal edilmiş olmalıdır.
- Kapı itme yayları sineklilere, ahşap kapılara, hafif kapılara uygulanabilmelidir.
- Ürün kapının her iki yönünde uygulanabilir özellikte olmalıdır.
- Hızı ve sertliği ayarlanabilir olmalıdır.
- Ürün toplam iki parçadan oluşmalıdır.
- Kapı kanadına monte edilen kısım milli olmalıdır ve rahatça dönerek kapı hareketini rahat yapabilmelidir.

  
**MUSTAFA KOYUNCUOĞLU**  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

**T.C.**  
**SAĞLIK BAKANLIĞI**  
**Kilis Devlet Hastanesi Başhekimliği**

**FAZ SIRALAMALI FAZ KORUMA ROLESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- Ürünün üzerinde bir adet dijital gösterge paneli olmalıdır.
- Role faz sıralama kontrolü yapmalıdır.
- Rolede aşırı gerilim ve düşük gerilim koruması olmalıdır.
- Gerilimdeki dengesizliği ve dalgalanmaya karşı koruma yapabilmelidir.
- Frekanstaki dengesizliğe karşı koruma yapabilmelidir.
- Ürün numunesi teknik serviste olup ürün gelmezden önce hastane teknik servisteki numuneye uygun ürün getirilmelidir.

*Yusuf KOYUNCUOĞLU*  
Kilis Devlet Hastanesi  
Teknik Hizmetler Sorumlusu  
Elektrik Teknikeri

