



T.C.  
KİLİS VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Kilis Devlet Hastanesi

KİLİS DEVLET HASTANESİ - KİLİS DH 22 D SATINALMA  
BİRİMİ

11/02/2020 16:23 - 52446582 - 949 - E.109



00112364292

Sayı : 35277066-949

Konu : 60\*60 LED PANEL ARMATÜR ALIMI İŞİ

**TEKLİF MEKTUBU**

Hastanemizin ihtiyacı olan aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemelerin/işin alımı 4734 sayılı kamu ihaleleri kanununun 22. maddesinin(d) bendi hükmüne göre yapılacaktır.

Aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeleri ne kadar bedelle verebileceğiniz hususundaki teklif mektubunuzu en geç ( 14/02 / 2020 ) günü saat 14:00'e kadar Kilis Devlet Hastanesi, doğrudan temin birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1.Satın almadan doğan tüm masraflar satıcıya aittir. KDV ise Müdürlüğümüze aittir.
- 2.Adı geçen iş için ayrıca nakliye, kargo, montaj vb. hiçbir ücret ödenmeyecektir.
- 3.Firma uhdesinde kalan malzemeleri siparişi takiben 5 iş günü içerisinde saat 08:30 ile 16:00 arası Kilis Devlet Hastanesi Muayene Komisyonu
- 4.Mal/hizmet bedeli, teslimatın bitirilip muayene komisyonunca kabul edildiği tarihten itibaren İl Sağlık Müdürlüğü Muhasebe Birimince 2020 mali yılı Döner Sermaye Bütçesinden bütçe imkânları doğrultusunda en geç 120(Yüzyirmi) gün içerisinde ödenecektir.
- 5.Teklifiniz kaşeli ve imzalı olarak kurumumuza ibraz edilmelidir. Aksi halde teklifiniz dikkate alınmayacaktır.
- 6.Teklifler genel yekün / kısmi teklif üzerinden değerlendirilecektir.
- 7.Teklif mektubunun yukarıda belirtilen tarihte, mesai bitiminden önce Satın Alma Birimimize kapalı zarf içerisinde teslim edilmesi, edilememesi halinde 0 348 814 10 15 no lu telefona faks edilmesi veya [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com) adresine mail gönderilmesi ve daha sonra teklif
- 8.Teklif veren firma bütün bu şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- 9.Söz konusu Teklif mektubuna ve Teknik Şartnamesine <http://kilisism.saglik.gov.tr> web sitemizden de ulaşabilirsiniz.
- 10.Teknik şartname ektedir.

e-imzalıdır.

Abdullah YEDİLİOĞLU  
İdari ve Mali İşler Müdürü

Marka /Model/ UBB / SUT :

TEKLİFLER					
Sıra	Cinsi	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar
1	60*60 LED PANEL ARMATÜR	100	ADET		
				<b>TOPLAM(KDV HARİÇ)</b>	

Kilis Devlet Hastanesi

Tel:0348 822 11 11-10 10 Dahili : 1872 Faks:0348 814 10 15

İrt : MUSTAFA TOPAL

Kilis Kazım Karabekir Mahallesi Abdullah GÜL Bulvarı No:2/1

e-posta : [kilisdevlethastanesi@gmail.com](mailto:kilisdevlethastanesi@gmail.com)

T.C.  
SAĞLIK BAKANLIĞI  
Kilis Devlet Hastanesi

**60X60 LED PANEL TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1- Ürün 60x60 sıva altı ve alçı tavan led panel aydınlatma istenilen sayılarda olacaktır.
- 2- Panellerin 50 adedi karo tavana uygun 50 adedi alçı tavana uygun olacaktır.
- 3- Tüm aparatları içinde olacaktır.
- 4- Paneller 20w ve 30 w arasında olacaktır.
- 5- Işık akısı en az 2600 lm olacaktır.
- 6- Renk sıcaklığı 4000k olmalıdır.
- 7- Huzme açısı en az 100° olmalıdır.
- 8- Paneli en az ip20 koruması olmalıdır.
- 9- Garanti süresi en az 4 yıl olmalıdır.
- 10- Çalışma gerilimi 220v olmalıdır.
- 11- Ölçüleri 60x60x6,5 cm olmalıdır.
- 12- Ürün numune getirilerek uygunluk alındıktan sonra kabulü yapılacaktır.

Hasan YILDIZ  
Teknisyen

Elk. Tekni.  
Mehmet Ferit Cürek  
